


Rozvodná soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT
ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním
(dle ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522)

VYPRACOVAL:	Bc. Radim Pala	ZODP. PROJEKTANT:	Bc. Radim Pala	Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO tel. 541 210 038, fax. 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz	
	<i>Radim Pala</i>		<i>Radim Pala</i>		
MÍSTO STAVBY: Brno, Bohunice, areál FN		KRAJ: Jihomoravský			
STAVEBNÍK: FN Brno, Jihlavská 20					
STAVBA: FN Brno – Rekonstrukce hlavní rozvodny TS1 včetně propojení s TS2 – TS4				ČÍSLO ZAKÁZKY:	017–000202
ČÁST: S002 Kabelové rozvody VN				STUPEŇ:	DPS
				DATUM:	Září 2017
				FORMÁT:	4 x A4
OBSAH VÝKRESU: ZÁKRES DO KM – ČÁST A				MĚŘÍTKO: 1:500	ČÍSLO VÝKRESU: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">05</div>