



Rozvodná soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT
ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním
(dle ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522)

VYPRACOVAL:	Bc. Radim Pala	ZODP. PROJEKTANT:	Bc. Radim Pala	Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO tel. 541 210 038, fax. 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz	
MÍSTO STAVBY:	Brno, Bohunice, areál FN	KRAJ:	Jihomoravský		
STAVEBNÍK:	FN Brno, Jihlavská 20			ČÍSLO ZAKÁZKY:	017-000202
STAVBA:	FN Brno - Rekonstrukce hlavní rozvodny TS1 včetně propojení s TS2 - TS4			STUPEŇ:	DPS
ČÁST:	S002 Kabelové rozvody VN			DATUM:	Zgří 2017
OBSAH VÝKRESU:	SITUACE - ČÁST B			FORMÁT:	4 x A4
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1:500	03