

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OBĚHOVÝCH ČERPADEL

- O.Č. 1 - stávající oběhové čerpadlo Wilo TOP-S 30/10
O.Č. 2 - stávající oběhové čerpadlo Wilo Star-PS 25/6
O.Č. 3 - stávající oběhové čerpadlo Wilo TOP-S 50/10 a TOP-S 40/7
O.Č. 4 - stávající oběhové čerpadlo Wilo TOP-S 50/10
O.Č. 5 - stávající oběhové čerpadlo Wilo TOP-S 40/10
O.Č. 6 - stávající oběhové čerpadlo Wilo TOP-S 40/10
O.Č. 7 - stávající oběhové čerpadlo Wilo Yanos Pico 25/1-8
O.Č. 8 - stávající oběhové čerpadlo Wilo TOP-S 50/10
O.Č. 9 - stávající oběhové čerpadlo Wilo TOP-S 50/10
O.Č. VZT1 - stávající oběhové čerpadlo Grundfos UPS 40-120/2


LEGENDA POTRUBÍ

- přívodní potrubí, pára
- zpětné potrubí, kondenzát
- přívodní potrubí, KGJ
- zpětné potrubí, KGJ
- přívodní potrubí, rozvody z VS-Velká, rozvody k R+S + poty větví
- zpětné potrubí, rozvody z VS-Velká, rozvody k R+S + poty větví
- přívodní potrubí, větve vytápění
- zpětné potrubí, větve vytápění
- přívodní potrubí, větve VZT
- zpětné potrubí, větve VZT
- potrubní rozvody stávající nedemontované

Poznámky:

- A) Demontáže - potrubní rozvody
- označené potrubní rozvody (tlustou čarou) budou demontovány včetně izolací a všech armatur a odvez
- označené potrubní rozvody budou demontovány do místa vyznačeného na výkrese
B) Demontáže - strojní zařízení
- strojní zařízení vytápění bude demontováno, velké kusy rozřezány na menší kusy a odvezeny na skládku

Č. revize:	Popis:	Vypracoval:	Datum:
0518-1	Změna dle přílohy dodavatele tepla ze dne 21.5.2018	Ing. D. Kaspárek	05/2018

HP:	Ing. J. Prokeš	Vypracoval:	Ing. D. Kaspárek	 Ing. Jaroslav Prokeš Jiráskova 15, 602 00 Brno tel./fax: +420 737 348742 email: info@projektyzb.eu http://www.projektyzb.eu	
Zodp.projektor:	Ing. J. Prokeš	Kreslil:	Ing. D. Kaspárek		
Investor :	Fakultní nemocnice Brno, Jiráskova 20, 62500 Brno IC: 65269705				
Místo stavby:	Fakultní nemocnice Brno, PRM, Brno, Obšití trh 11				
Název stavby:	FN BRNO – PŘECHOD Z PÁRY NA HORKOU VODU – – PRM – MODERNIZACE VÝMĚNKOVÉ STANICE				
Stavební objekt:				Formát:	12x44
Část :	D.1.4.1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB			Stupeň:	DSP/DVD
Název výkresu:	DEMONTÁŽE – PŘEDÁVACÍ STANICE			Evčíslo zak :	2018015
				Datum :	05/2018
				Mříška :	1:25
				Číslo výkresu:	Číslo paré:
				D.1.4.1-02	