



Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (2), § 15, § 25, § 56 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“)

„Centrum komplexní psychiatrické péče Brno“

Zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Název projektu: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno:

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002537

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 12

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 43: V rámci možnosti požádat o dodatečné informace prosíme o odpověď, do které položky se má zahrnout upevňovací systém potrubí. V profesi ZTI jsou pro vnitřní kanalizaci i pro vnitřní vodovod tyto položky v obou VV, pro profese VZT, chlazení a UT nějaká taková položka chybí.

Odpověď zadavatele:

Profese ÚT a chlazení mají montážní a upevňovací materiál (závěsy, konzoly apod.) zahrnutý jako součást položek Potrubí z trubek závitových a Potrubí z trubek hladkých.

VZT upevňovací systém potrubí je zahrnut v položce "montážní materiál" (číslo pozice X.200, X = číslo zařízení), které jsou u každého VZT zařízení

V Brně dne 15.8.2018 ve spolupráci se zadavatelem vypracoval

Ing. Jiří Kudělka
za zastupujícího zadavatele