



Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (2), § 15, § 25, § 56 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“)

„Centrum komplexní psychiatrické péče Brno“

Zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Název projektu: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno:

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002537

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 19

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 67: V obou výkazech na strukturovanou kabeláž díl 05, je nadpis obsahující požadavek ...UTP, kat.5e, systémová záruka 15 let....

Jednotlivé položky v kapitole jsou však kat.6A bez upřesnění konstrukce (provedení stínění nebo bez), V TZ je upřesněno na UTP, cat.6A. Je potřeba jednoznačně stanovit kategorii, provedení (stíněné (případně jak), nestíněné), požadavky na systémovou záruku ne/ano (kolik)

Odpověď zadavatele:

Nadpis oddílu „strukturovaná kabeláž UTP, kat 5e“ v obou výkazech nekoresponduje s jednotlivými položkami VV (...CAT 6A) a příslušné části TZ (...CAT 6A) a je zavádějící.

Pro jednoznačnost zadavatel požaduje dodávku dle podrobné specifikace jednotlivých položek VV a popisu v TZ. Přesná specifikace je mj. stanovena s ohledem na PBR a požadavky investora a je použita kabeláž „CAT6 UTP B2ca s1 d1 a1“. Tyto požadavky dále také upravuje příslušná norma.

Požadavek na systémovou záruku je stanoven zadavatelem jako minimální a to 15 let.

V Brně dne 5.9.2018 ve spolupráci se zadavatelem vypracoval

Ing. Jiří Kudělka
za zastupujícího zadavatele