



Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (2), § 15, § 25, § 56 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“)

„Centrum komplexní psychiatrické péče Brno“

Zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Název projektu: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno:

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002537

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 20

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 68: Součástí silnoproudu je 5ks záložních zdrojů UPS. Prosíme o seznam jednotlivých zátěží v kW jednotlivých záložních zdrojů. Podle těchto zátěží se stanoví počet baterií a z toho se odvíjí celková cena za UPS.

Odpověď zadavatele:

Výkaz výměr položka 1.25 – UPS 40kVA, 400/230V, 60 min – UPS0.1

Z UPS jsou napojeny datové rozvaděče v objektu

Příkon 18 kW

Rezerva cca 18 kW

Výkaz výměr položka 1.26 – UPS 10kVA, 400/230V, 10 min – UPS1.2.2

Z UPS jsou napojeny zásuvky pro výpočetní a zdravotní technologii

Příkon 1,2 kW

Rezerva cca 3 kW

Výkaz výměr položka 1.27 – UPS 7kVA, 400/230V, 180 min – UPS1.2.1 a UPS2.4

Z UPS jsou napojeny přístroje zdravotnické technologie – obvody VDO přes oddělovací transformátor ZIS 3,15 kVA

Příkon 0,5 kW

Rezerva cca 0,5-1 kW

Výkaz výměr položka 1.28 – UPS 10kVA, 400/230V, 180 min – UPS1.3

Z UPS jsou napojeny přístroje zdravotnické technologie – obvody VDO přes oddělovací transformátor ZIS 4,00 kVA

Příkon 2,5 kW



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Rezerva cca 0,5-1 kW

V Brně dne 13.9.2018 ve spolupráci se zadavatelem vypracoval

Ing. Jiří Kudělka
za zastupujícího zadavatele