



Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (2), § 15, § 25, § 56 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“)

„Centrum komplexní psychiatrické péče Brno“

Zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Název projektu: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno:

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002537

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR ČÍSLO 22

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 71: „FN Brno - Psychiatrická klinika PK – VV“ list „D.1.01 D.1.01.1 dohledali jsme nesrovnalosti u dodávky a montáže povlakových krytin, ve VV nesouhlasí mezi sebou dodávky a montáže a nesouhlasí ani ve vztahu k PD.

p.1278

1278	776572200R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, ze čtverců textilních	m2	1 292,58000
------	--------------	--	----	-------------

je montážní položkou k dodávce materiálu v položce č.1282. Zde je nestandardně uveden prořez u montáže a je navýšena výměra montáže, která by měla být bez prořezu.

Odpověď zadavatele k této části dotazu:

Prořez není v této položce uveden.

p.1284

1284	28412300R	podlahovina PVC s nopy; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,50 mm; homogenní; protiskluzná; oblast komerční	m2	470,48100
------	-----------	--	----	-----------

– 2NP m.č.A230/F-2.7. (2,37m2) duplicita – již je vykázáno v p.č.1283

– 2NP m.č.A236/F 2.7. (20,08m2) – duplicita je již vykázáno v p.1282

Odpověď zadavatele k této části dotazu:

Byla provedena úprava výkazu výměr, duplicitní položky byly opraveny.



p.1285

1285	28412301R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	7 724,36148
------	-----------	---	----	-------------

– 1NP m.č.F154 a F155 -. PVC elektrostaticky vodové – nenašli jsme v položkách dodávek

Odpověď zadavatele k této části dotazu:

Je v položce 1282 v nerevidovaném výkazu výměr, v revidovaném výkazu výměr jsou jiné čísla položek.

- 2NP mč.čA235/F2.6-(15,91m2) Není v PD – v tabulce místností je rozděleno do A235a (10,66m2) – má být v p.1285 dodávkou a v p.1275 montáží. M.č. A235b (4,94 m2) má být dodávkou v p.1283 a montáží p.1275. Prosíme o opravu v p.1285 A235 na A235a o výměře 10,66 m2.

Odpověď zadavatele k této části dotazu:

Ve výkazu výměr byla položka rozdělena dle výkresové části PD.

- m.č.A504/F5.2. (8,97m2) chybí v p.1275 její montáž

Odpověď zadavatele k této části dotazu:

Místnost byla doplněna do vv.

- v položce chybí vykazány m.č.A235a; C210; C212; A427; A427a; A427b; A428; A428a; A428b; A524; A524b; A524c; A523; A523b; A523c; A529; A529a; A529c; A530; A531; A531a; A531c

Odpověď zadavatele k této části dotazu:

Výše uvedené místnosti s PVC protiskluz byly ve vv přesunuty do PVC.

- V závěru výkazu položky nejsme schopni identifikovat sokl : 67003,884*0,10 a sokl: 6846,24*0,1 abychom zkontrolovali zda se skutečně jedná o dodávku podlahoviny PVC v rolích a nebo zda v této výměře nejsou plochy protiskluzného PVC, antistatického či el.vodivého.

Odpověď zadavatele k této části dotazu:

Sokly ve vv byly upraveny dle typu.

p.1277

1277	776572110RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci volně položených, z pásů textilních	m2	130,55000
------	--------------	--	----	-----------

-m.č.F.006; F008a,b,c – ok montáž k pol.1280 a 1281 dodávky

Odpověď zadavatele k této části dotazu:



F.006 =F-0.2 protiprašný nátěr (+ dielektrický koberec)

F.008a,b,c = F-0.2 protiprašný nátěr (+ dielektrický koberec)

- ale m.č.A102; C101; F104; F105 jsou čistící zóny vykázány samostatně – zde jsou duplicitně

Odpověď zadavatele k této části dotazu:

Čistící zona byla ve vv ze skladeb podlah odstraněna. Čistící zony jsou uvedeny zámečnických výrobcích komplet.

- m.č.F114 je podlaha PVC – chybí v montáži p.č.1275 (dodávka je ok v p.1285)

Odpověď zadavatele k této části dotazu:

Ve vv doplněno.

p.1272

1272	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	6 188,66400
------	--------------	--	---	-------------

– 1PP – v PD je v tabulce místností uvedeno, že má být sokl pouze keramický u m.č.F001 a F003; Podlaha m.č.F004,5,7,9 – je pouze protiprašný nátěr; m.č.F006, 008 a,b,c je dielektrický koberec – předpokládáme, že je zde vykázáno chybně.

Odpověď zadavatele k této části dotazu:

Sokl pouze u F001 a F003. Upraveno ve vv.

– v PD je v objektu A 1PP část podlah v PVC (viz.p.1285 a 1275). U těchto podlah mají být PVC sokly v. 100 mm. V p. 1272 – „lepení soklíků....“ chybí v položce. A v pol.dodávky 1285 (část sokly asi také chybí).

Odpověď zadavatele k této části dotazu:

Je započítáno.

Na základě výše uvedeného nejsme schopni provést kontrolu zda část VV CDZ je v pořádku. Prosíme o kontrolu a opravu VV.

Odpověď zadavatele:

Zkontrolováno, vv CDZ je v souladu s výkresovou částí PD.

Dotaz č. 72: Dle výše uvedené kontroly jsme zjistili, že podlahové plochy uvedené jako keramická dlažba jsou započítané ve VV jako podlahové konstrukce z PVC. Tímto předpokládáme, že ve VV pro keramické dlažby bude také nesoulad mezi PD a VV. Prosíme o revizi, zda předložený VV k ocenění souhlasí s projektovou dokumentací.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nenašel výše zmíněný rozpor mezi VV-PK a popisem podlahy v legendách místností na výkresech.



Položky keramická dlažba ve VV_CDZ jsou ve VV-PK odečteny.

Na základě odpovědí na dotazy číslo 71 a 72 zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odstavec (2) věta druhá Zákona prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. V této souvislosti zadavatel poskytuje informace č. 12 až 15, jak následují.

Informace č. 12 Zadavatel v článku XVIII. Zadávací dokumentace ruší jeho znění a nahrazuje jej novým zněním takto:

Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se koná pro všechny dodavatele společně dne **10. října 2018** od 10⁰⁰ hodin. Sraz účastníků bude v recepci v přízemí budovy L, Pracovišti medicíny dospělého věku na adrese Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Z kapacitních důvodů se mohou prohlídky místa plnění zúčastnit vždy nejvýše dva zástupci každého z dodavatelů.

Informace č. 13 Zadavatel v článku XVI. Zadávací dokumentace ruší znění odstavce 1. a nahrazuje jej novým zněním takto:

1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny nejpozději do ukončení lhůty pro podání nabídek **do 29. října 2018 do 11⁰⁰ hodin**. Zadavatel požaduje, aby nabídková cena byla součástí nabídky. Nabídka vč. nabídkové ceny bude předána v jediné obálce.

Informace č. 14 Zadavatel v článku XVI. Zadávací dokumentace ruší znění odstavce 3. a nahrazuje jej novým zněním takto:

3. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami bude jednokolové a bude provedeno dne **29. října 2018** od 11⁰⁰ hodin v sídle zadavatele v zasedací místnosti Oddělení právních věcí, 3.nadzemní podlaží objektu L – lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Zadavatel upozorňuje, že dne 18.10. 2018 vstupuje povinnost stanovená Zákonem podávat a přijímat nabídky pouze elektronicky. Zadavatel tak tento článek a související upraví dalšími informacemi.

Informace č. 15 Zadavatel v článku II. vzoru smlouvy, který je přiložen jako Příloha č. 1 zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí, ruší červeně zvýrazněný text na konci odstavce 2.2. a nahrazuje jej novým textem takto:

Text, který bude před podpisem čistopisu této smlouvy s vybraným dodavatelem odstraněn:

V případě, že se zadávací řízení prodlouží a smlouva nenabude účinnosti do dne 4.12.2018, zadavatel s vybraným dodavatelem upraví data jednotlivých milníků sjednané v předchozích odstavcích výše. Tato úprava bude provedena tak, že se uvedená data prodlouží o přesně stejný počet kalendářních dnů, který uplyne mezi předpokládaným a skutečným dnem nabytí účinnosti této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ostatní části zadávací dokumentace, těmito informacemi nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění. Výše uvedené informace uveřejní zadavatel formou opravného oznámení o zakázce v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona.

Ve spolupráci se zadavatelem či zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele