LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
1.12	CHODBA	21,90	PVC 1	A5 A6		SDK PODHLED SH. 3600
1.13	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	6,91	PVC 1	A7	KER. OBKLAD ZA LINKOU v = 1500, dl. 3800	SDK PODHLED SH. 3000
1.14	ČEKÁRNA STOMATOLOGIE	5,04	PVC 1	A7		SDK PODHLED SH. 3600
1.15	STOMATOLOGIE	20,65	PVC 1	A7	KER. OB. ZA LINKOU A UM. v = 1500, dl. 4400	SDK PODHLED SH. 3600
1.16	ČEKÁRNA ZVODNÍ LÉKAŘ	10,60	PVC 1	A7		SDK PODHLED SH. 3000
1.17	SESTRA ODBĚRY	15,75	PVC 1	A7	KER. OBKLAD ZA UMYV. v = 1500, dl. 1400	SDK PODHLED SH. 3600
1.18	AMBULANCE ZÁVOD. LÉKAŘ	20,70	PVC 1	A7	KER. OBKLAD ZA LINKOU v = 1500, dl. 4800	SDK PODHLED SH. 3600
1.19	ČEKÁRNA GASTRO	12,36	PVC 1	A5		SDK PODHLED SH. 3600
1.20	WC PERSONÁL	5,64	PVC 1	A9	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2020	SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ SH. 2500
1.21	ÚKLID	3,13	PVC 1	A9	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2020	SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ SH. 2500
1.22	WC ŽENY	4,20	PVC 1	A8	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2020	SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ SH. 2500
1.23	WC IMOBILNÍ, WC DĚTI	3,24	PVC 1	A8	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2020	SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ SH. 2500
1.24	WC MUŽI	3,39	PVC 1	A8	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2020	SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ SH. 2500
1.25	PRAC. NUTRIČNÍCH. TERAP.	20,28	PVC 1	A5	KER. OBKLAD ZA UMYV. v = 1500, dl. 1000	SDK PODHLED SH. 3600
1.26	NUTRIČNÍ PORADNA	14,96	PVC 1	A5	KER. OBKLAD ZA UMYV. v = 1500, dl. 1000	SDK PODHLED SH. 3600
1.27	AMBULANCE GASTRO	21,90	PVC 1	A5	KER. OBKLAD ZA LINKOU v = 1500, dl. 2000	SDK PODHLED SH. 3600
1.28	WC PERSONÁL	4,67	PVC 1	A5	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2020	SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ SH. 2500
1.61	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,38	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA, VÍCEVRSTVÝ PLAST, PE–RT–AL–PE–RT, LISOVANÝ SPOJ, PITNÁ VODA
- TEPLÁ VODA, VÍCEVRSTVÝ PLAST, PE–RT–AL–PE–RT, LISOVANÝ SPOJ, PITNÁ VODA
- CIRKULACE, VÍCEVRSTVÝ PLAST, PE–RT–AL–PE–RT, LISOVANÝ SPOJ, PITNÁ VODA
- POŽÁRNÍ VODA – POZINK
- POTRUBÍ NTL–ROZVODU PLYNU – STÁVAJÍCÍ
- STUDENÁ VODA, STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- TEPLÁ VODA, STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- CIRKULACE, STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- POŽÁRNÍ VODA, STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- PV UZAVÍRACÍ VENTIL
- PVV UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM
- BA ODDĚLOVAČ POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ – TYP "BA"
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
- FILTR MECHANICKÝ FILTR DO POTRUBÍ
- VyvV REGULAČNÍ/VYVAŽOVACÍ VENTIL PRO SYSTÉM CIRKULACE TEPLÉ VODY
- VyvVV REGULAČNÍ/VYVAŽOVACÍ VENTIL PRO SYSTÉM CIRKULACE TEPLÉ VODY S VYPOUŠTĚNÍM

(XX) NOVÉ POTRUBÍ – STOUPAČKY VODOVODU (TV, SV, C) – VÝMĚNA ZA NOVÉ, STEJNÉ DIMENZE
STÁVAJÍCÍ DIMENZE POTRUBÍ STOUPAČEK NEOVĚŘENA

(XX) STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ – STOUPAČKY VODOVODU (TV, SV, C)
ZACHOVAT/ZRUŠIT

POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V ROZSAHU ÚPRAV DEMONTOVÁNY
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY VODOVODU A KANALIZACE
NUTNO PROVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
VODOVOD V ROZSAHU STAVEBNÍCH ÚPRAV DEMONTOVÁN
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK VODOVODU – VÝMĚNA ZA NOVÉ VE STEJNÉ DIMENZI
DIMENZE A TRASY STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK NEOVĚŘENY V CELÉM ROZSAHU STAVBY
NA NOVÝCH STOUPAČKÁCH VODOVODU NOVÉ ODBOČKY S UZÁVĚRY POD DVÍŘKA
NOVÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

VÝŠKY NAPOJENÍ:

WC, WC1	v = +1,000 DLE MONTÁŽNÍHO MODULU
U, U1, UZ, UZB, DZ	v = +1,150
VYL	v = +1,150
NAD	v = +2,100
S	v = +1,150

±0,000 = 232,980 m n. m.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
MÍSTNÍ SOUŘADNÝ SYSTÉM

SPECIALIZACE: **D.1.4 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LADISLAV PILAŘ	
VYPRACOVAL	ING. PETR MELCR	

HP consult s.r.o., Durďákova 5, Brno 613 00
Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045
E-mail: hpconsult@seznam.cz
www.strecha.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VÁCLAV RIKAN	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN TOMEK	
VYPRACOVAL	ING. JAN NĚMEC	
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLAŽKEOVÁ	

PROJECT BUILDING
PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO

INVESTOR : FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO

NÁZEV AKCE: FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – PDM
REKONSTRUKCE ČÁSTI 1.NP A 3.NP BUDOVY R
MÍSTO: FN BRNO – PDM, ČERNOPOLNÍ 9, 613 00 BRNO
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU : D.1.4 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP – VODOVOD

FORMÁT	8x A4
DATUM	ČERVEN 2017
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	0517
SPECIALIZACE	D.1.4
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4–106