

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP						
Č.M.	NÁZEV	SKUPINA ZDRAV. DISPOZICE	OSVĚTLENOST (lx)	UGR	Uo	Ra
1.12	CHODBA	–	100	22	0,6	80
1.13	DMZ	–	300	19	0,6	80
1.14	ČEKÁRNA STOMATOLOGIE	–	200	22	0,4	80
1.15	STOMATOLOGIE	1	500	19	0,6	90
1.16	ČEKÁRNA ZÁVODNÍ LÉKAŘ	–	200	22	0,4	80
1.17	SESTRA ODBĚRY	1	500	19	0,6	90
1.18	AMBULANCE ZÁVODNÍ LÉKAŘ	1	500	19	0,6	90
1.19	ČEKÁRNA GASTRO	–	200	22	0,4	80
1.20	WC PERSONÁL	–	200	25	0,4	80
1.21	ÚKLID	–	200	25	0,4	80
1.22	WC ŽENY	–	200	25	0,4	80
1.23	WC IMOBILNÍ, WC DĚTI	–	200	25	0,4	80
1.24	WC MUŽI	–	200	25	0,4	80
1.25	PRAC. NUTRIČNÍCH. TERAP.	–	500	19	0,6	80
1.26	NUTRIČNÍ PORADNA	0	500	19	0,6	80
1.27	AMBULANCE GASTRO	1	500	19	0,6	90
1.28	WC PERSONÁL	–	200	25	04	80
1.61	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	–	–	–	–	–

- LEGENDA POSPOJENÍ:
- VL VYŠETŘOVACÍ LAMPA
  - ZM ZDROJOVÝ MOST
  - LR LŮŽKOVÁ RAMP
  - MP MEDICÁLNÍ PLYNY
  - VZT VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
  - Z KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DVEŘÍ
  - V VODA (V PŘÍPADĚ PLASTOVÝCH ROZVODŮ PŘIPOJIT KOVOVOU BATERII)
  - MP MEDICÁLNÍ PLYNY
  - U ZÁSUVKA SE DVĚMA SVORKAMI PRO POSPOJENÍ
  - DP DIALYZAČNÍ PANEL
  - UT ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
  - TV DRŽÁK TV
  - A ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHA – KRABICE D68 v=200mm, Z
  - KRABICE ZALOŽIT INSTAL. TRUBKU D16 POD ÚROVEŇ PODLAHY
  - MX INSTALAČNÍ KRABICE S PŘÍPOJNICÍ, v. +0,3



- CY4 zžl
- CY6 zžl
- CY16 zžl

NIHOVNA

±0,000 = 232,980 m n. m.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.  
MÍSTNÍ SOUŘADNÝ SYSTÉM

SPECIÁLNOST: D.1.6 – SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE			ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDIŠTĚ 31 570 01 LITOMÝSL
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. DANIEL HAJZLER		
VYPRACOVAL	ING. DANIEL HAJZLER		

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VÁCLAV RÍKAN			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN TOMEK			
VYPRACOVAL	ING. JAN NĚMEC			
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLÁŽKOVÁ			
INVESTOR :	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO		FORMAT	X A4
NÁZEV AKCE:	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – PDM REKONSTRUKCE ČÁSTI 1.NP A 3.NP BUDOVY R		DATUM	ČERVEN 2017
MÍSTO:	FN BRNO – PDM, ČERNOPOLNÍ 9, 613 00 BRNO		STUPĚŇ	DPS
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU :	D.1.6 – SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO ZÁKAZKY	0517
			SPECIALIZACE	D.1.6
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
OCHRANNÉ PSOPOJENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR			1:50	D.1.6–110