

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení v podlimitním režimu podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 52 písmeno b) odstavce (3) a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Rekonstrukce části 1. NP a 3. NP budovy R – PDM FN Brno“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

**PODLIMITNÍ REŽIM
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUBOR ČÍSLO 02

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odstavec (3) poslední věta Zákona.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č. ...), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č.1: V předložené projektové dokumentaci jsme nenalezli část „Návrh sanačních opatření části suterénu pavilonu R“. Z předložené dokumentace nebyla zjištěna materiálová charakteristika injektáží. V položce č. 85 je text „Injektáž zdíva proti vztlínající vlhkosti“, přičemž v samotném popisu je uveden text týkající se povrchové úpravy stěn, nikoliv injektáže samotné.

Odpověď zadavatele

Návrh sanačních opatření byl součástí dokladové části PD, pro potřeby zpracování nabídek zadavatel přikládá v samostatné příloze tohoto vysvětlení.

Dotaz č.2: Technická zpráva na str. 7 uvádí:
„Dále budou použity SDK příčky bránící prostupu rentgenového záření, dle specifikace na výkresech a dokladové části návrhu stínění.“
Z předložené projektové dokumentace jsme nezjistili, o které příčky se má jednat. Návrh stínění není přiložen.

Odpověď zadavatele

SDK příčky bránící prostupu RTG záření se v rekonstrukci nevyskytují, v technické zprávě jsou uvedeny omylem. Za tuto chybu se projektant omlouvá.

V Brně dne 15.11.2018 ve spolupráci se zadavatelem vypracoval

Ing. Jiří Kudělka
za zastupujícího zadavatele
ikis, s.r.o.

Samostatná příloha:

Návrh SO Dětská nemocnice s názvy bez cen.doc