



RVO
KUZ-VO
UNIVERZÁLNÍ KRABICE DO ZATEPLENÍ
SxVxH 156x196x86
DO ZATEPLENÍ
IP30 (44), TR.II (KRYTÍ PANEL)
PŘÍVOD KDEKOLI
VÝVODY KDEKOLI
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C

Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant		Druh dokumentu		Status dokumentu		
	Ivan Medvěd		Výkres rozváděče		Vydáno		
	Vypracoval Ivan Medvěd	Kontroloval Ing. Petr Lovíčka	Název, doplňující název FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ENERGETIKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN BRNO, S004		Číslo dokumentu D1.06-123		
SUBTECH Společná 23. 612 01 Brno Česká republika www.subtech.cz			Rozváděč RVO		Změna	Datum vydání	
						07/2016	1