





**RS1.2**  
KUZ-VO  
UNIVERZÁLNÍ KRABICE DO ZATEPLENÍ  
SxVxH 156x196x86  
DO ZATEPLENÍ  
IP30 (44), TR.II (KRYCÍ PANEL)  
PŘÍVOD KDEKOLÍ  
VÝVODY KDEKOLÍ  
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C

Svatech Svatinská 25, 612 00 Brno Česká republika www.svatech.cz	Oddělení	Zodpovědný projektant	Druh dokumentu	Status dokumentu		
	Elektro	Ivan Medvěd	Výkres rozváděče	Vydáno		
		Vypracoval	Název, doplňující název	Číslo dokumentu		
		Ivan Medvěd	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO	01.06-122		
		Kontroloval	ENERGETIKÉ (SPORY V BUDOVÁCH FN BRNO, S004	Změna		
	Ing. Petr Lovíčka	Rozváděč RS1.2		Datum vydání	List	
				07/2016	1	