

Naše zn.: 2019/ 157389 /FNBRNO -14.7 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 22. 10. 2019

Veřejná zakázka Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace

Vážení,

zadavatel obdržel dne 18. 10. 2019 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz:

Chtěl jsem poprosit zda je možné provést omezení horního výkonu u položky č.6 S02 – Servis pro Zařízení klimatizace s chladicím výkonem nad 18 kW (mimo zařízení značky York). Takto zadaný rozsah je nepřiměřeně obrovský až nenacennitelný. Také prosím o větší kategorizaci u této položky s ohledem na výkon například s rozsahem 250kW, tj. 18kW-250kW, 251kW-500kW, 501kW-750kW,...

Cena za např. 2200kW je zcela diametrální než za 19kW.

Odpověď:

Specifikace servisu je uvedena v příloze a tyto činnosti jsou téměř stejné jak u jednotky o výkonu 18kW tak u jednotky 100kW. Naceňte prosím v položce průměrnou cenu.

Dotaz:

Ve specifikaci přílohy č. 2, která specifikuje rozsah servisu, nejsou specifikovány některé práce- např. zápis do revizní knihy chladičů. Budou tedy tyto neuvedené práce považovány jako vícepráce?

Odpověď:

Revize jednotky resp. kontrola těsnosti je vždy spojena se zápisem do knihy.

Dotaz:

Dále z důvodu, že není jasné uložení strojů a přístup k těmto jednotkám, náklady spojené např. s nutností použití plošinu, lešení a jiné náklady spojené se servisem budou považovány jako vícepráce? Prosím o potvrzení.

Odpověď:

Pro servis strojů nejsou nutné žádné manipulační prostředky. Vícepráce resp. operativní servis obsahují práce spojené s případnými opravami vadných dílů, nespoívají se servisem jako takovým.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz