


## LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ KANALIZACE – ZACHOVAT
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ KANALIZACE – ZRUŠIT, DEMONTOVAT
- NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE, HRDLOVÁ NEREZ
- NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE, ODVOD KONDENZÁTU V PODHLEDU, HRDLOVÁ NEREZ
- NOVÉ PŘIPOJ. POTRUBÍ KAN., ODVOD KONDENZÁTU PO PODLAZE KE VPUSTI, HRDLOVÁ NEREZ
- NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – ZAVĚŠENO POD STROPEM HRDLOVÁ NEREZ + TEPELNÁ IZOLACE MW + AL
- NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – ZAVĚŠENO POD STROPEM PE SVAŘOVANÉ + TEPELNÁ IZOLACE MW + AL (A2L–s1,d0)
- DOPLŇKOVÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- XX ODPADNÍ A VĚTRACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – NOVÉ
- XX ODPADNÍ A VĚTRACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ, ZACHOVAT
- XX ODPADNÍ A VĚTRACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ, ZRUŠIT, DEMONTOVAT

## POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V ROZSAHU ÚPRAV DEMONTOVÁNY
PŘED ZAPOČĚTÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY VODOVODU A KANALIZACE
NUTNO PROVÉŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
V ROZSAHU REKONSTRUKCE VÝMĚNA ODPADNÍHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZA NOVÉ, VČETNĚ DOPLŇKOVÉHO VĚTRACÍHO POTRUBÍ

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.ČÍ. | NÁZEV MÍSTNOSTI | F.PLOCHA | POVRCH PODLAHY | POVRCH STĚN | POVRCH STROPU | V.M. | |
| F.1.01 | SKLAD | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.02 | VYŠETŘOVNA | 17.47 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.03 | PŘEDSÍŇ | 17.48 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.04 | WC | 1.47 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.05 | SKLAD | 1.44 | ELASTOMERNÍ NÁTĚR-I | DEFOLIT 600 ANTIBAKTERIÁLNÍ | DEFOLIT 600 ANTIBAKTERIÁLNÍ | 2400 | |
| F.1.06 | ÚKLID | 1.41 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.07 | DEFEKTNÍ MÍSTNOST | 1.39 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.08 | PŘEDSÍŇ | 17.40 | PVC-I | DEFOLIT 600 ANTIBAKTERIÁLNÍ | DEFOLIT 600 ANTIBAKTERIÁLNÍ | 2400 | |
| F.1.09 | PŘEDSÍŇ | 17.51 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.10 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.11 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.12 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.13 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.14 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.15 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.16 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.17 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.18 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.19 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.20 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.21 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.22 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.23 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.24 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.25 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.26 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.27 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.28 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.29 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.30 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.31 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.32 | WC | 1.47 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.33 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.34 | WC | 1.47 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.35 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.36 | WC | 1.47 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.37 | PŘEDSÍŇ | 17.45 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.38 | WC | 1.47 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.39 | SKLAD | 1.44 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |
| F.1.40 | CHODBA | 17.01 | PVC-I | PVC-I | PVC-I | 2400 | |

±0,000 = 1.NP BUDOVY L = 280,700 m n.m.

| Revize | Vypracoval | Popis obsahu revize | Datum |
|---|---|---|---|
| | | | |


LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOCMÁNEK
Vedoucí projektant zakázky: ING. VÁCLAV KŘEPELKA

Investor: FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 231 111
fnbrno@fnbrno.cz

Profese: ZTI

Zpracovatel díla:
HP consult s.r.o., Dunajská 5, Brno 613 00
Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045
E-mail: hpconsult@seznam.cz
www.strecha.cz

Odpovědný projektant: ING.PETR MELCR
Vypracoval: ING.PETR MELCR
Kontroloval: ING. LADISLAV PILÁŘ

Autorizace:


Akce: **FN BRNO - VYBUDOVÁNÍ ČISTÉ LŮŽKOVÉ JEDNOTKY IHOK, PMDV - L**

Zakázkové číslo: JDS 38 - 2018
Paré:
Datum: 11 - 2018
Formát: 12xA4
Objekt: BUDOVA L - 17.NP
SO 01
Stupeň: DSP + DPS

Obsah: PŮDORYS 17.NP - KANALIZACE

Měřítko: 1:50

Číslo výkresu: **D1.01.04a-102**