


LEGENDA IZOLACÍ:

+++++ TEPELNÁ S OPLECHOVÁNÍM (60mm)

POZN.:

VŠECHNY ODBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NÁBĚHOVÝMI PLECHY.
REALIZAČNÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY,
ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDOTLIVÉ TVAROVKY A ROJURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚRŮ").
VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VŠEKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ
VZDUCHOVODY VE VENKOVNÍM PROSTORU BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ TL.60 MM S OPLECHOVÁNÍM
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.



±0,000 = 1.NP BUDOVY L = 280,700 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize			Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVY		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMANEK Vedoucí projektant zakázky: ING. VÁCLAV KŘEPELKA		Investor: FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 231 111 fnbmo@fnbmo.cz	
Profese:	VZT	Zpracovatel dílu: Technika budov, s.r.o. Křenová 307/42 602 00 Brno		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	ING. PETR ANDRÝS	Vypracoval:	ING. ZDENĚK TESAŘ		
		Kontroloval:	ING. JIŘÍ ELL		
Akce:	FN BRNO - VYBUDOVÁNÍ ČISTÉ LŮŽKOVÉ JEDNOTKY IHOK, PMDV - L			Zakázkové číslo:	
Objekt:	BUDOVA L - 17.NP			Datum:	
Obsah:	PŮDORYS 19.NP			Formát:	
				Stupeň:	
				Měřítko:	
				Číslo výkresu:	
				Paré:	