




ŘEZ S1




ŘEZ S2




ŘEZ S3



ŘEZ S5



ŘEZ S4




LEGENDA ISOLACÍ:

- TEPELNÁ S OPLECHOVÁNÍM (60mm)
- PROTIHLUKOVÁ (60mm)

POZN.:

VŠECHNY ODBOČKY, ROZBOČKY A NASTAVCE VYBAVIT NÁBĚHOVÝMI PLECHY. REALIZAČNÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY, ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDNOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚŘŮ"). VZHLÉDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VŠEKÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ H. H. VZDUCHOVODU 50MM POD STROPEM POKUD NA VÝKRESE NEJÍ UVEDENO JINAK. VZDUCHOVODY BUDOU PROTIHLUKOVĚ ISOLOVÁNY TL.60mm PŘÍPADNĚ TL.80mm OD ZDROJE HLUKU ZA JEDNOTLIVÉ TLUMIČE JAK NA SANI. TAK NA VÝTLAKU A CELOPLOŠNĚ V PROSTORU STROJOVEN VZT. PROTIPOŽÁRNÍ ISOLACI S ATÉSTEM S POŽADOVANOU DOBOU ODOLNOSTI BUDE ISOLOVANÉ POTRUBÍ, KDE JE TO Z HLEDISKA POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ VYŽADOVÁNE. TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.



±0,000 = 1.NP BUDOVOY L = 280,700 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

Investor: <b>FAKULTNÍ NEMŮČNICE BRNO</b> Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 231 111 fnbrno@fnbrno.cz		Autortzace:	
Hlavní inženýr projektu: <b>LT PROJEKT</b> ING. JAN KOCMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: <b>PROJEKOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVY</b> ING. VÁCLAV KŘEPELKA		Profese: <b>VZT</b> Zpracovatel dílu: <b>TD</b> Technika budov, s.r.o. Křenová 307/42 602 00 Brno	
Odpovědný projektant: <b>ING. PETR ANDRÝS</b>		Kontroloval: <b>ING. JIRÍ ELL</b>	
Vyracoval: <b>ING. ZDENEK JESAR</b>		Supseř: <b>SO 01</b>	
Akce: <b>FN BRNO - VYBUDOVÁNÍ ČISTÉ LŮŽKOVÉ JEDNOTKY</b>		Objekt: <b>BUDOVA L - 17.NP</b>	
Obsah: <b>ŘEZY 18.NP</b>		Měřítko: <b>1:50</b>	
Zakázkové číslo: <b>JDS 38 - 2018</b>		Paré: <b>11 - 2018</b>	
Datum: <b>11 - 2018</b>		Formát: <b>6A4</b>	
Formát: <b>6A4</b>		DPS + DPS	
Číslo výkresu: <b>D1.01.04f-105</b>			