



LEGENDA IZOLACÍ:

- TEPELNÁ S OPLECHOVÁNÍM (60mm)
- PROTIHLUKOVÁ (60mm)

POZN.:

VŠECHNY ODBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NÁBĚHOVÝMI PLECHY.
REALIZAČNÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY,
ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDNOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚŘŮ").
VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ
H. H. VZDUCHOVODU 50MM POD STROPEM POKUD NA VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK.
VZDUCHOVODY BUDOU PROTIHLUKOVĚ IZOLOVÁNY TL.60mm PŘÍPADNĚ TL.80mm OD ZDROJE HLUKU ZA JEDNOTLIVÉ
TLMIVICE JAK NA SANI, TAK NA VÝTLAKU A CELOPLOŠNĚ V PROSTORU STROJOVNY VZT.
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACI S ATĚSTEM S POŽADOVANOU DOBOU ODOLNOSTI BUDE IZOLOVANÉ POTRUBÍ,
KDE JE TO Z HLEDISKA POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ VYZADOVÁNE.
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

±0,000 = 1.NP BUDOVY L = 280,700 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize			Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVY		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. VÁCLAV KREPELKA		Investor: FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 602 00 Brno +420 532 231 111 fnbrno@fnbrno.cz	
Profese:	VZT	Zpracovatel dílu: Technika budov, s.r.o. Křenová 307/42 602 00 Brno		Autorizace:	
Odpovědný projektant:		Vyracoval:		Kontroloval:	
ING. PETR ANDRYS		ING. ZDENĚK JESAR		ING. JIŘÍ ELL	
Akce:		FN BRNO - VYBUDOVÁNÍ ČISTÉ LŮŽKOVÉ JEDNOTKY IHOK, PMDV - L		Zakázkové číslo:	
Objekt:		BUDOVA L - 17.NP		Datum:	
Obsah:		PŮDORYS 18.NP		Formát:	
				Stupeň:	
				Měřítko:	
				Číslo výkresu:	
				1:50	
				D1.01.04f-102	