

Naše zn.: 2020/ 53830/FNBRNO -14.7 – DrŠ/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 8. 6. 2020

Veřejná zakázka FN Brno – Interní hematologická a onkologická klinika

Vážení,

zadavatel obdržel dne 3. 6. 2020 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Ze zadání ani z dostupné technické zprávy pro tento projekt není zřejmé, zda má být RAMOS ULTRA součástí nabídky. Formulaci „podpora Ramos – Ultra“ lze chápat pouze jako deklaratorní prohlášení o kompatibilitě.

Odpověď:

*Ano, jedná se pouze o požadavek na **zajištění compatibility** datového rozvaděče pro budoucí osazení tohoto systému.*

Dotaz č. 2:

V technickém řešení jsou nyní uvedeny rozvaděče s plechovými dveřmi na obou stranách. Standardní provedení rozvaděče typu RDF má naopak plechové dveře v základu pouze na zadní straně. Má být rozvaděč ve standardním provedení se skleněnými dveřmi vpředu a plechovými vzadu?

Odpověď:

*Ne, požadavek na datový rozvaděč je **celoplechové** řešení, tzn. i dveře.*

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel FN Brno