## (A) STEJNOSMĚRNÉ SILOVÉ KABELY VN A NN
## STŘÍDAVÉ SILOVÉ KABELY VN

### VARIANTA 1
KŘÍŽENÍ S JEDNÍM KABELEM




### VARIANTA 2
KŘÍŽENÍ S VÍCE KABELY




## (B) SDĚLOVACÍ KABELY
## STŘÍDAVÉ SILOVÉ KABELY NN







## POZNÁMKA:

VZDÁLENOST L UPRAVIT PODLE ČSN 73 6005

KABEL V TVÁRNICI 0,5m NA OBĚ STRANY OD OSY KŘÍŽENÍ SE SDĚLOVACÍM KABELEM

KABEL V TVÁRNICI 1,0m NA OBĚ STRANY OD OSY KŘÍŽENÍ SE STŘÍDAVÝM SILOVÝM KABELEM NN

U STŘÍDAVÝCH KABELŮ VN TYTO OPATŘENÍ PROJEKTANT POUZE DOPORUČUJE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HIP: | Ing. J.Prokeš | | Vypracoval: | Jiří Peslar |
| Zodp.projektant: | Jiří Peslar | | Kreslil: | Jiří Peslar |

Investor :

FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00
Brno - Bohunice


TZB projekce
Ing. Jaroslav Prokeš
Jírovcova 15, 623 00 Brno
tel./fax: +420 737 348742
email: info@projekcetzb.eu
http://www.projekcetzb.eu


| | |
|---|---|
| Místo stavby: k.ú. Brno - Bohunice | Formát : |
| Název stavby : FN BRNO BOHUNICE, ul. JIHLAVSKÁ 340/20 - PŘEPOJENÍ STÁV. KUCHYNĚ | Stupeň : **DPS** |
| | Ev.číslo zak : 2017030 |
| | Datum : 04/2019 |
| Stavební objekt: SO 01 Prodloužení STL plynovodu PE dn 63x5,7 vč. přípojky PE100, dn 50x4,6 SLM | Měřítko : NENÍ |
| Název obsahu PD: ULOŽENÍ KABELŮ | Číslo přílohy (výkresu): **D.2–01–03** / Číslo paré: |