

POZNÁMKA:

Všechny míry jsou v mm od čisté zdi nebo podlahy. Dodržte kóty, dimenze a rozteče ! Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán skupinou dle ČSN 33 2000-7-710, která je uvedena v šestiúhelníku u názvu místnosti.
Elektroinstalace mohou být prováděny pouze odborně způsobilými subjekty, kteří jsou držiteli oprávnění dle zákona č. 174/1968 Sb., a musí být provedeny dle požadavků ČSN 33 2130 ed. 3 a ČSN 33 2000-7-710.

LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

(A) Elektrostaticky vodivá uzemněná podlahová krytina. Vnitřní el. odpor v rozsahu $5x10^{4}$- 10^{6}Ohm.

LEGENDA

- - - - Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 6mm2 zž pod omítkou

- - - - Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 16mm2 zž pod omítkou



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 edice 3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

generální projektant — projektant části — číslo pare

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt		vypracoval	Jiří Pavlů
HIP	Jakub Tichý	kontroloval	Jiří Pavlů
ved. projektant	Jakub Tichý	zodp. projektant	Jiří Pavlů
stavebník	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno		

MÍSTNOST VYŠETŘOVNY SPECT V OBJEKTU N

název stavby	MÍSTNOST VYŠETŘOVNY SPECT V OBJEKTU N	zakázka	A-20-53
objekt	01	datum	03/2021
		stupeň	DSP
část	D.1.4.1 - ELEKTRO	měřítko	1 : 50
název dokumentu	Pospojování	číslo přílohy	E-08