

Zn.: 2021/145158/FNBrno – 14.7 Sch/Chud

V Brně dne 10. 9. 2021

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**  
**FN BRNO „Dodávka a montáž výtahu č. 72 v objektu J1“**  
**1. ZMĚNA**

Vážení,

zadavatel doplňuje podklady výběrového řízení:

1. Specifikace ovládání výtahu:
  - Ovládání výtahu bude rozšířeno o možnost používání čipů.
  - Popis ovládání jízdy do jednotlivých NP:
    - jízda s čipem do pater ubytovny (6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP)
    - jízda bez čipu do 4.NP a 5.NP
    - jízda pouze pro správce do 1.PP, 2.NP, 3.NP
    - možnost změny nastavení ovládání
2. Součástí veřejné zakázky je rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie v rozsahu od hlavního elektrického rozvaděče v 1.PP po šachtu výtahu v 1.PP. Je to cca 50m a pak vést nejlépe šachtou výtahu do 10.NP do strojovny cca 35m. V 1.PP je veden stávající kabel viditelnou kabelovou trasou po stěnách a po stropě.
3. Součástí veřejné zakázky je odstranění keramických obkladů ostění a nadpraží přiléhajících ke stávající ocelové zárubni výtahu včetně čelních stěn, které budou nahrazeny omítkou s výmalbou. Jedná se o nástupiště v 1.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP a 9.NP.  
Současný stav a požadovaný výsledek je zobrazen níže.
4. Součástí veřejné zakázky je výmalba výtahové šachty.

Zadavatel upřesňuje podklady výběrového řízení:

- Oprava podlahové krytiny přiléhající k ocelovým zárubním dveří výtahu na jednotlivých nástupištích není součástí veřejné zakázky. Oprav podlahové krytiny zajistí Správa budov

FN Brno. Zhotovitel bude dbát, aby při rekonstrukčních pracích došlo k co nejmenšímu či žádnému poškození podlahové krytiny.

- Práh výtahu musí být uzpůsoben tak, aby k němu bylo možno podlahovou krytinu položit.
- Odvětrání strojovny výtahu v úrovni 10.NP zajistí Správa budov FN Brno.
- Ztížený přístup do strojovny výtahu v 10. NP je vynucený instalací předchozí výtahové technologie. Po ukončení výběru zhotovitele proběhne jednání ohledně způsobu zajištění přístupu ke zdvihacímu zařízení. Opravu zajistí Správa budov FN Brno a není předmětem veřejné zakázky.
- Opravu osvětlení nástupiště v II. NP zajistí Správa budov FN Brno, není součástí veřejné zakázky.

#### **Současný stav:**

obložení čelní stěny nástupiště  
keramickými obklady



#### **Požadovaný stav:**

čelní stěna nástupiště  
s omítkou a výmalbou

