

RHD–M

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ RAK – 3 POLE
800/2000/500+600/2000/500+600/2000/500 (šxvxhl)
IP55/20– SCHRACK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7035
PŘÍVOD KABELEM SPODEM
VÝVODY KABELY SPODEM(STÁVAJÍCÍ) A NAHORU(JIP)

NAPÁJECÍ SYSTÉM: ZÁKLADNÍ NAPÁJENÍ – MDO
SIGNÁLKY STAVŮ OSADIT NA DVEŘE POLE č.1

SESTAVA: DĚLENO MEZI 2. A 3. POLEM

NÁPISY U SIGNÁLEK :
HL1 – HLAVNÍ JISTIČ ZAPNUT
HL2 – HLAVNÍ JISTIČ VYPNUT
HL3 – PORUCHA SVODIČE PŘEPĚTÍ

OCHRANA PODLE ČSN 3320000–4–41ed2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3 PEN AC 400V/TN–C–S

POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE S INDIKACÍ PŘERUŠENÉ POJISTKY
SKŘÍŇĚ UMISTIT NA PODSTAVEC P100
DO DVEŘÍ UMISTIT SCHRÁNKU NA VÝKRESY

OZNAČENÍ VÝVODŮ: 1WL2.1 — pořadí vývodu / číslo pole / zapojeno na MDO

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Jakub Tichý,
Kollárova 1260/20,
680 01 Boskovice
T: +420 604 133 601
m: jtichy@unet.cz
tichý
stavební projekty
dozory inženýrinky
www.jakubtichy.eu

STAVBA/AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY PAV. D2 21018
ZHOTOVITEL	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno
MÍSTO STAVBY	FN Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno, pavilon "D2"
DATUM	9/2021
STUPEŇ PD	PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
PROFESNÍ ČÁST	SILNOPROUDÉ ELEKTRONSTALACE
STAV. OBJEKT	01
OBJ PČ	D

PROJEKTANT
ING. JAROMÍR GLOVINA
Tel: +420 604 328 790
E-mail: glovina@gmail.com

STUPEŇ PD	STAV. OBJEKT	OBJ PČ	PROFESNÍ ČÁST	Č. VÝKRESU	SAŘÍZENÍ	NÁZEV VÝK.
DVZ	01	D	D.1.4-004			ROZVADĚČ RHD-M - 1.PP



■ PŘÍSTROJE NA DVEŘÍCH

Ing. GLOVINA Jaromír Prušánecká 4 628 00 Brno	Zodpovědný projektant: ING. JAROMÍR GLOVINA	Vypracoval: Ing.JAROMÍR GLOVINA	Akce: REKONSTRUKCE ROZVADĚČE PAV. D2 1.PP	Poč. listů: 05	List: 02
	Datum: 09/2021	Zak. č.: 21018	Obsah výkresu: ROZVADĚČ RHD–M	Č. výkr.: D.1.4–004	
	Investor: FN BRNO				



Ing. GLOVINA Jaromír Prušánecká 4 628 00 Brno	Zodpovědný projektant: ING. JAROMÍR GLOVINA	Vypracoval: Ing.JAROMÍR GLOVINA	Akce: REKONSTRUKCE ROZVADĚČE PAV. D2 1.PP	Poč. listů: 05	List: 03
	Datum: 09/2021	Zak. č.: 21018	Obsah výkresu: ROZVADĚČ RHD–M	Č. výkr.: D.1.4–004	
	Investor: FN BRNO				



Ing. GLOVINA Jaromír Prušánecká 4 628 00 Brno	Zodpovědný projektant: ING. JAROMÍR GLOVINA	Vypracoval: Ing.JAROMÍR GLOVINA	Akce: REKONSTRUKCE ROZVADĚČE PAV. D2 1.PP	Poč. listů: 05	List: 04
	Datum: 09/2021	Zak. č.: 21018	Obsah výkresu: ROZVADĚČ RHD–M	Č. výkr.: D.1.4–004	
	Investor: FN BRNO				



Ing. GLOVINA Jaromír Prušánecká 4 628 00 Brno	Zodpovědný projektant: ING. JAROMÍR GLOVINA	Vypracoval: Ing.JAROMÍR GLOVINA	Akce: REKONSTRUKCE ROZVADĚČE PAV. D2 1.PP	Poč. listů: 05	List: 05
	Datum: 09/2021	Zak. č.: 21018	Obsah výkresu: ROZVADĚČ RHD–M	Č. výkr.: D.1.4–004	
	Investor: FN BRNO				