

Zn.: 2021/182288/FNBrno– 14.7 Sch/Chud

V Brně dne 12. 11. 2021

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

FN BRNO „FN Brno NBP – Rekonstrukce rozvodny pavilon D2“ 1. ZMĚNA

Vážený,

Zadavatel upřesňuje podklady výběrového řízení:

- Dle předané PD měníme odpadní potrubí na celou výšku místnosti rozvodny mč. 0.48 (SÚ/103), včetně patního kolene a nového čistícího kusu 1,0m nad podlahou. Ve výkazu výměr v oddílu 721. Vše je z běžného HT potrubí.
- Zhotovitel provede výměnu potrubí rovněž nad stropem rozvodny mč. 0.48 ve Výměňíkové stanici v budově D2 mč. 0.42 v rozsahu uvedeném na obrázku. Vše je z běžného HT potrubí.

Zadavatel stanovuje délku plnění díla na 70 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Na základě této skutečnosti zhotovitel upravuje návrh smlouvy o dílo na aktuální verzi „PŘÍLOHA č. 1_návrh SoD ÚPRAVA 21-11-12“.

strop výměňkové stanice

**Vyměnit až po
toto napojení.**



strop rozvodny