

Rozvodná soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT
ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním
(dle ČSN EN 61936–1 a ČSN EN 50522)
Rozvodná soustava NN: 2 DC 110V, IT(d.c.)
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000–4–41 ed. 3)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou

ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování

Revize:	Datum:	Popis:

Investor	FN Brno , Jihlavská 20 , 625 00 Brno Bohunice	Zpracovatel : ATELIÉR JA-MAR S.R.O. Na Vyhlídce1247/2 Rýmařov 795 01 tel. +420 602 191 371 mail: martin.elektro@seznam.cz www.ja-mar.cz	
Název projektu	FN Brno - PMDV samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení objekt č. 16		
D.1.4 Technika prostředí staveb SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Datum :	srpen 2019
		Stupeň :	DPS
		Číslo projektu :	10092019
		Číslo výkresu :	D.1.4.4-06
VN ROZVADĚČ 8DJH POHLED		Měřítko :	