

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

1) Obnova systému EPS - Objekt L – Centrální velín

- demontáž 2 ks stávajících ústředen EPS - MHU103
- dodávka a montáž 1 ks ústředny EPS, která podporuje připojení stávajících hlásičů
- konfigurace ústředny (uživatelské texty a výstupní funkce budou přeneseny ze stávajících ústředen)
- celková úprava zapojení stávající kabeláže pro novou ústřednu EPS

2) Obnova systému EPS - Objekt T

- demontáž 2 ks stávajících ústředen EPS - MHU103
- přeložení ústředny z místnosti místo tabla na chodbě, které se zruší
- dodávka a montáž 1 ks ústředny EPS, která podporuje připojení stávajících hlásičů
- konfigurace ústředny (uživatelské texty a výstupní funkce budou přeneseny ze stávajících ústředen)
- celková úprava zapojení stávající kabeláže pro novou ústřednu EPS

3) Obnova systému EPS - Objekt K

- demontáž 3 ks stávajících ústředen EPS - MHU103
- dodávka a montáž 1 ks ústředny EPS, která podporuje připojení stávajících hlásičů
- konfigurace ústředny (uživatelské texty a výstupní funkce budou přeneseny ze stávajících ústředen)
- celková úprava zapojení stávající kabeláže pro novou ústřednu EPS

4) Obnova systému EPS - Objekt Z

- demontáž 4 ks stávajících ústředen EPS - MHU103
- demontáž 4 ks stávajících tabel v 1.NP objektu Z – místo tabel namontovat propojovací krabici
- dodávka a montáž 1 ks ústředny EPS, která podporuje připojení stávajících hlásičů
- konfigurace ústředny (uživatelské texty a výstupní funkce budou přeneseny ze stávajících ústředen)
- celková úprava zapojení stávající kabeláže pro novou ústřednu EPS

-

5) Obnova systému EPS - Objekt L - Centrální velín - doplnění pomocného tabla

- dodávka a montáž 1ks tabla obsluhy – monitorování stavů instalovaných ústředen
- konfigurace 1 ks tabla obsluhy
- celková úprava zapojení stávající kabeláže pro nové tablo EPS
- zprovoznění tabla v 1.NP (informace)

Další požadavky:

- záruka 60 měsíců na montáž
- záruka 24 měsíců na dodávku zařízení
- předvedení funkčnosti
- zpracování předávacích protokolů