

Naše zn.: 2021/ 202091 /FNBRNO -14.7 – DrŠ/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 14. 12. 2021

Veřejná zakázka FN Brno – Samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení objektu č. 16

Vážení,

zadavatel obdržel dne 10. 12. 2021 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

Z důvodu předložení validní nabídky potřebujeme upřesnit určité nesrovnalosti týkající se optických tras. Ve výkazu výměr je uvažováno s dodávkou kabelu s 48 vlákny, čemuž odpovídá i měření vláken v počtu 48 kusů. V TZ je popsán rovněž optický 48. vláknový propoj mezi TS 3 s optickým rozvaděčem 3.1ROPT a budovou č.16 s rozv. 2.1ROPT.

Rozvaděče jsou však v provedení pro 96 vláken. Ve VV je však popsáno ukončení 192 vláken (dodávka pigtailů a jejich svařování), což odpovídá dvojnásobnému počtu vláken, čemuž ale zase neodpovídá měření.

Vzhledem k tomu, že se jedná o práce s nejvyšší vahou v rozpočtu, tak potřebujeme jejich upřesnění.

Odpověď:

Zadavatel na tento dotaz z provozních důvodů odpoví ve lhůtě do 8. 1. 2022. Současně pak v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek prodlouží lhůtu k podání nabídek (která je nyní do 20. 1. 2022) o tolik pracovních dnů, o kolik překročí lhůtu 3 pracovních dnů od data obdržení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrbá, Ph.D.
ředitel FN Brno