

V Brně dne 26.11.2021
Zn.:2021/202401/FNBRNO/Vik

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

s názvem

FN BRNO – NBP- Objekt č.: 24 – Dodávka parního kotle – vyvíječe páry s příslušenstvím

(pozn.: Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky nepostupuje dle postupů pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.)

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem veřejné zakázky je provést pro objednatele dílo: Dodávku parního kotle – vyvíječe páry s příslušenstvím, jeho montáž, instalaci a zprovoznění.

Zadavatel zamýšlí provést v objektu čistírny odpadních vod náhradu za dosavadní plynový parní kotel s příslušenstvím z roku 1999 o výkonu 120 kg syté páry za hodinu a tepelném výkonu 79 kW.

Zadavatel požaduje nové zboží, nikoliv repasované nebo použité. Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Kotel – vyvíječ páry o výkonu přibližně 100 až 130 kg syté páry za hodinu. Palivo: zemní plyn.

Kotel bude využíván jako vyvíječ technologické páry pro sterilaci infekčních kalů v háněním páry do tlakové sterilizační nádoby o objemu 1350 litrů. Provoz zpravidla 4 hodiny denně. Používaný provozní tlak páry 0,3 MPa (3 bary).

Specifikace technického provedení kotle - vyvíječe páry:

Konstrukce se vzduchem chlazeným pláštěm. Nasávání vzduchu ke spalování z horní části vyvíječe.

Doba startu na plný tlak páry do 5 minut. Okamžitá činnost zařízení nad 90 % bez použití přídavných spalinových výměníků. Regulace parního výkonu v rozpětí 0 až 100% instalovaného výkonu.

Hořák integrovaný do konstrukce vyvíječe. Svislá konstrukce tlakového systému parního vyvíječe.

a) rozsah prací:

Jedná se o kompletní dodávku a montáž kotle - vyvíječe páry s příslušenstvím, zejména: s úpravnou vody, napájecí nádrží s přehřevem napájecí vody, napájecím čerpadlem, oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem, manometry, teploměry, armaturami, odkalovacím protrubím, odkalovací nádrží.

Připojení na stávající plynové, vodovodní a parní potrubí. Odvod spalin do stávajícího kouřovodu o průměru 180 mm, který vede skrze stěnu do komína z nerezové oceli o výšce 9 metrů upevněného na vnější stěně budovy..

Přívod vody vede z veřejného vodovodu, voda pitná, tvrdost vody celková: 16 stupňů německých tvrdosti, 16°dH, to je 2,857 mmol/l, tlak na přívodu vody 8 bar je redukován na 6 bar. Nutná úprava vody na nulovou tvrdost.

Součástí dodávky je:

- demontáž dosavadního kotle,
- připojení nového kotle a jeho příslušenství k potrubním přívodům a rozvodům,
- tepelná izolace nové části parního potrubí a nových armatur
- zprovoznění kotle.
- dodání technické dokumentace
- zabezpečení montáže z hlediska BOZP a PO
- výchozí revize kotle,

Záruka: minimálně 2 roky.

- b) provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o vlastnostech a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných právních předpisů apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi
- c) zajištění návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu a předvedení funkčnosti zařízení.

Místo dodání: strojovna v objektu čistírny odpadních vod (objekt č.24) v blízkosti nemocničního areálu v Brně-Bohunicích, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Strojovna je vytápěná a odvětrávaná místnost opatřená vraty k dodávce zařízení.

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu smlouvy o dílo, která je přiložena jako příloha č. 1 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby účastník využil vzorový text smlouvy o dílo bez jakýchkoliv změn. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy po formální stránce změnit.

Zadavatel požaduje, aby účastník do návrhu smlouvy vložil údaj o poskytované době záruky na dílo. Záruční doba dle čl. XII, odst. 2, písm. a) návrhu smlouvy nesmí činit méně než 60 měsíců a dle čl. XII odst. 2, písm. b) nesmí činit méně než 24 měsíců.

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Předpokládaná doba plnění

Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy (viz příloha č. 1).

Bude provedena demontáž dosavadního kotle a na ni bezprostředně navazující montáž a zprovoznění nového kotle – vyvíječe páry. Doba mezi odstavením z provozu dosavadního kotle a zprovozněním nově dodaného kotle musí být co možná nejkratší a **nesmí přesáhnout 14 dnů**.

3. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ

Doklady k prokázání splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii v českém jazyce. Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže účastník, pokud předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní účastník zapsán; doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dní,

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
- seznam vybraných služeb obdobného charakteru realizovaných v posledních 3 letech

4. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek, a to všem účastníkům stejně, nevybrání žádného z účastníků, zrušení veřejné zakázky až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným účastníkem, a to i bez udání důvodů.
- Účastník je seznámen s tím, že mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s podáním nabídky ani na vrácení jím podané nabídky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uváděné účastníkem v jeho nabídce.
- Zadavatel nepřipouští do konce lhůty pro podání nabídek zveřejnění identifikačních údajů účastníků jiným účastníkům.
- Vybraný zhotovitel je povinen se zadavatelem uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu po oznámení o vyhodnocení veřejné zakázky. Pokud tuto povinnost nesplní, je zadavatel oprávněn jej ze zadávacího řízení vyloučit.

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti a to tak, že budou seřazeny podle nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší. **Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nižší nabídkovou cenou bez DPH.**

6. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE;**
- datové schránky zadavatele: 4twn9vt;
- e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení

7. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá zhotovitel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Jana Vlková, referent Investičního oddělení, tel.: 532 233 919, e-mail: vlkova.jana@fnbrno.cz.

Zadavatel uskuteční **prohlídku místa plnění** společně pro všechny účastníky, kteří mají zájem o podání nabídky. Prohlídka místa plnění se bude konat dne **10.01.2022 v 10:00 hod.**; sraz účastníků se uskuteční **na informacích v 1.NP objektu L, Jihlavská 20**. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit vždy nejvýše 2 zástupci jednoho účastníka.

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel akceptuje nabídky **pouze v elektronické podobě.**

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: **<https://ezak.fnbrno.cz/>**

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena ve formátu RTF, DOC, DOCX nebo PDF. Účastník zadávacího řízení předloží jako součást nabídky **v samostatném souboru** elektronickou verzi Smlouvy o dílo uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, **a to ve formátu RTF, DOC nebo DOCX**. Elektronická verze smlouvy o dílo musí být řádně vyplněna v souladu s touto zadávací dokumentací, a to **včetně příloh**, musí být **v jednom souboru** a musí být celá **strojově čitelná** v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).

V případě, že obsah některé přílohy smlouvy o dílo nebude **celý strojově čitelný** dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu **rovněž jako samostatný soubor**, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. ve formátu XLS nebo XLSX). Zadavatel ve vztahu k podmínkám strojové čitelnosti zejména upozorňuje, že tabulky nebo texty vložené **jako obrázky** do textového souboru se smlouvou podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv **nesplňují**. **V případě, že obsah doplňovaný do příloh smlouvy účastníkem zadávacího řízení podmínky strojové čitelnosti nesplňuje, musí jej účastník zadávacího řízení předložit jako součást nabídky v samostatném souboru, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. technická specifikace v samostatném PDF souboru s textovou vrstvou, cenová nabídka v samostatném XLSX souboru apod.)**.

Jednotlivé soubory nabídky musí být pojmenovány tak, aby bylo jednoznačné, jaký soubor má jaký význam.

Součástí nabídky musí být rozpis jednotlivých položek předmětu veřejné zakázky pro zavedení do majetku zadavatele.

Struktura nabídky:

- **Obsah nabídky** – seznam předkládaných dokumentů;
- **Krycí list** zájemce obsahující identifikační údaje zájemce, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu, ID datové schránky apod.;
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních podmínek dle této zadávací dokumentace;
- Další doklady dle této zadávací dokumentace;
- Cenová nabídka zpracovaná dle této zadávací dokumentace
- **Návrh smlouvy o dílo** uvedený v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a zpracovaný dle této zadávací dokumentace včetně příloh, a to ve formátu *.DOC, *.DOCX nebo *.RTF.

9. LHŮTA PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídky se stanovuje do **20.01. 2022 do 11:00 hod.**

10. NÁZEV A SÍDLO ZADAVATELE

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČ: 65269705, DIČ: CZ65269705
statutární zástupce: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Ing. Jana Schneiderová
Investiční náměstkyně

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vzorová smlouva o dílo

Vyřizuje: Ing. Jana Vlková, investiční referent, tel.: 532 233 919, e-mail: vlkova.jana@fnbrno.cz