

Naše zn.: -
Vaše zn.: -

V Brně dne 19. 1. 2022

Veřejná zakázka Evakuační výtahy – Pracoviště Dětská nemocnice

Vážení,

zadavatel obdržel dne 11. 1. 2022 dotazy, týkající se veřejné zakázky Evakuační výtahy – Pracoviště Dětská nemocnice, ke kterým sděluje následující:

Dotaz:

Je možné umístit pohon do výtahové šachty – bez využití strojovny?

Odpověď:

Zadavatel trvá na umístění pohonu ve strojovně.

Dotaz:

Je možné jako nosné prostředky použít pásy – NE lana?

Odpověď:

Zadavatel požaduje použití ocelových lan.

Dotaz:

Je možné uvést v SOD maximální výši všech sankcí – např. max. 20% z ceny díla?

Odpověď:

Zadavatel nebude omezovat celkovou výši sankcí.

Dotaz:

Je po dobu záruky zařízení výhradně v péči zhotovitele – servisní smlouva se zhotovitelem?

Odpověď:

Ano, po dobu záruky jsou veškeré servisní úkony a kontroly prováděny zhotovitelem, na základě kupní smlouvy. ta obsahuje mimo jiné Přílohu č. 6 - Seznam servisních prohlídek po dobu záruky. Zde uchazeč doplní rozsah jeho výhradní péče, tzn. přehled úkonů a pravidelných prohlídek a kontrol.

Dotaz:

Doba plnění je 12 týdnů / 1 výtah – tedy 26 týdnů od předání. V této době je již počítána i výroba výtahu a doprava?

Odpověď:

Zadavatel předpokládá, že staveniště bude předáno zhotoviteli po vzájemné dohodě, tedy v okamžiku, kdy bude schopen v co nejkratší době dodat dílo a bude mít vše připraveno a vyrobeno pro zdárný průběh montáže. K podrobnějším informacím ohledně termínů prací je nutné vše dodat v Příloze č. 3 Návrhu kupní smlouvy - Harmonogram prací a dodávek.

Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrbá, Ph.D.
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel. 532 233 445, kaldova.petra@fnbrno.cz