



HLAVNÍ PROJ.	Ing. Eduard HAVELKA	Ing. Jaroslav Kreslík Riegrova 13a, 612 00 BRNO tel. 420 608 97 66 23 e-mail: kreslikj@volny.cz	
PROJEKTANT	Ing. Jaroslav KRESLÍK 		
VYPRACOVAL	Ing. Jaroslav KRESLÍK 		
INVESTOR	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO		
AKCE FN BRNO, JIHLAVSKÁ 20 POSÍLENÍ ZDROJE CHLADU OBJEKT SO 16 - CENTRÁLNÍ STROJOVNA CHLAZENÍ D.1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, MĚŘENÍ A REGULACE		DRUH DOKUM.	DPS
		ZAKÁZKA Č.	02/20
		DATUM	02/2020
		FORMÁT	3xA4
		MĚŘÍTKO	--
ROZVADĚČ RMA - ÚPRAVA			D.1.4.6.101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZVADĚČ JE STÁVAJÍCÍ, JE ŘEŠENA POUZE JEHO ÚPRAVA
SPOČÍVAJÍCÍ V DOZBROJENÍ A TOMU ODPOVÍDAJÍCÍ ÚPRAVĚ
ZAPOJENÍ

OBSAH

- 1 ROZPISKA
- 2 TECHNICKÉ ÚDAJE, OBSAH
- 3 ROZVADĚČ MaR (TECHNOLOGIE CHLAZENÍ)

UPOZORNĚNÍ

TYPY JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ JSOU VOLENY V SOULADU SE STÁVAJÍCÍ
VÝZBROJÍ ROZVADĚČE.
DODRŽENÍ UVEDENÝCH TYPŮ NENÍ PODMÍNKOU, JEVÍ SE VŠAK JAKO VHODNÉ
PRO PROVOZOVATELE Z DŮVODU ÚDRŽBY, PŘÍPADNĚ SERVISU A OPRAV.
V PŘÍPADĚ ZÁMĚNY JE DODRŽENÍ UVEDENÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
PŘÍSTROJŮ BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 3/PEN AC 400/230V 50Hz/TN–C–S (PEN N/PE)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: Ing. Kreslík			Změna:						Obsah listu: TECHNICKÉ ÚDAJE, OBSAH			Akce: FN Brno, Jihlavská 20 – posílení zdroje chladu			Zak. č.: 02/20			Listů: 3	
Datum: 02/2020												Obsah: ROZVADĚČ RMA–ÚPRAVA			V.č.: D.1.4.6.101			List: 2	
Měřítko: není															Datum:				

