

Naše zn.: -
Vaše zn.: -

V Brně dne 28. 3. 2022

Veřejná zakázka Rekonstrukce trafostanice TS 2 – NN část včetně transformátorů

Vážení,

zadavatel obdržel dne 25. 3. 2022 dotazy, týkající se veřejné zakázky Rekonstrukce trafostanice TS 2 – NN část včetně transformátorů, ke kterým sděluje následující:

Dotaz:

Stávající 2 olejové transformátory se mají, dle zadání, demontovat a odvézt k likvidaci. Obsahují nebezpečné látky, například PCB (Polychlorované bifenylly)?

Odpověď:

Zadavatel přikládá protokoly o neexistenci přítomnosti PCB. Dále transformátory obsahují olej, který je v případě úniku sám o sobě nebezpečnou látkou. Co se týká jiných nebezpečných látek, nedisponuje zadavatel žádnými dalšími rozbory a není tedy schopen poskytnout další informace.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrbá, Ph.D.
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel. 532 233 445, kaldova.petra@fnbrno.cz