



- požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
- označení směru úniku
- dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
- požadovaná požární odolnost stropu
- hasicí přístroj práškový
- označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- hranice požárního úseku
- nástěnný hydrant s hadicí DN 19 / DN 25
- vypínací prvek CENTRAL STOP
- vypínací prvek TOTAL STOP
- požární úsek vybaven hlásiči EPS
- požární uzávěr
- požární úsek vybaven domácím rozhlasem



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. BLANKA HACKOVÁ autorizovaný inženýr ČKAIT 1003750	<b>STAVIAR</b> POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	
AUTOR	RADIM STAVIAR		
SPOLUPRÁCE	Ing. Libor Fiala	MĚŘÍTKO	1:100
INVESTOR	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno	STUPEŇ	DSP
MÍSTO	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 625 00 Brno	DATUM	ZAKÁZKA
AKCE	Rekonstrukce JIP KIGOPL	05/2021	21-03135
VÝKRES	PŮDORYS 1NP		