



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY: VIZ PROTOKOL

0,000 = 1,NP - MÍSTNÍ SYSTÉM		pare číslo	
generální projektant		projektant části	
 Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno			
architekt		vypracoval ing. Jaromír Glovina	
HIP	Ing. Marek Vrba	kreslil	-
kontroloval	Ing. Marek Vrba	zodp. projektant	ing. Jaromír Glovina
stavebník	FN BRNO, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno		
místo stavby	Jihlavská 340/20, Bohunice, 625 00 Brno		
<h1>REKONSTRUKCE JIP</h1> <h2>KIGOPL</h2>			
název stavby	SO 02 - PŘÍSTAVBA VÝTAHU		
objekt			
část			
název dokumentu	číslo přílohy		
	D.1.4.1.2		
		měřítko 1:50	