



Legenda místností 1.PP								
Č.M.	Název	S.V. [mm]	Plocha [m2]	Ref.č.	Osvět. /lx/	UGR	Strop	Poznámka
CH.01	KOLEKTOR	2438	9,88	-	-	-	žb strop	
CH.02	KOLEKTOR	2438	12,49	-	-	-	žb strop	
NO.01	ZADVĚŘÍ	2438	8,50	5,11	100	25	žb strop	
NO.02	CHODBA	2438	8,02	-	-	-	žb strop	
NO.03	ROZVODNA OPTO	2438	18,45	5,31	200	25	žb strop	
NO.04	TRAFIA KIGOPL	2438	4,99	5,31	200	25	žb strop	
NO.05	SLP KIGOPL	2438	5,24	5,31	200	25	žb strop	
NO.06	SOKLO	2443	109,83	5,31	200	25	žb strop	
NO.07	ROZVODNA NN	2438	30,96	-	-	-	žb strop	
NO.08	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	2438	1,85	-	-	-	žb strop	
NO.09	ZADVĚŘÍ	2000	15,46	-	-	-	žb strop	

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S  
: 1 PE AC 230V/ZIS  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :  
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ :  
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNICEM  
POŠPOJOVÁNÍM  
VNĚJŠÍ VLIVY : VIZ PROTOKOL

0,000 = 1,NP - MÍSTNÍ SYSTÉM

generální projektant

projektant části

pare číslo

A99

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99

612 00 Brno

architekt

HIP

Ing. Marek Vrba

vypracoval

Ing. Jarmír Glovina

kreslil

-

kontroloval

Ing. Marek Vrba

zodp. projektant

Ing. Jarmír Glovina

stavebník

FN BRNO, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno

místo stavby

Jihlavská 340/20, Bohunice, 625 00 Brno

název stavby

REKONSTRUKCE JIP KIGOPL

objekt

SO 01 - REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR

část

měřítka

1:50

dokument

A-21-346

datum

05 / 2021

formát

10A4

stupeň

OP5

revize

00

název dokumentu

ELEKTROINSTALACE - 1.PP

číslo přílohy

D.1.4.1