

Naše zn.: 2022/ 93974 / FNBRNO -14.7 – DrR/La  
Vaše zn.: -

V Brně dne 10. 6. 2022

### **Vysvětlení zadávací dokumentace**

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – Rekonstrukce prostor JIP Kliniky interní, geriatrické a praktického lékařství“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v návaznosti na níže uvedené dotazy dodavatele ze dne 7. června 2022 vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

#### **Dotaz / podnět dodavatele č. 1:**

Rádi bychom Vás požádali o doplňující informace v rámci akustických krytů (pod okny tělocvičny a výtahovou šachtou). Zajímá nás požadovaný útlum pro tyto kryty.

Dále si Vás dovoluujeme upozornit na vyvstané podezření, že v případě montáže akustického krytu dle výkresu „D 502 Výpis zámečnických výrobků“ nemusí chladicí jednotky fungovat správně a s dobrou účinností, protože může docházet ke zkratu mezi sáním a výdechem vzduchu na jednotce.

#### **Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že kombinace nabízených / dodaných zdrojů a akustického opatření musí zajistit dosažení hygienických hodnot hluku před okny ambulance o podlaží výše v přístavbě.

Zadavatel dále uvádí, že zadavatel v projektové dokumentaci počítá s řešením spočívajícím v uložení strojů do vymezené „vytlumené“ konstrukce, jejíž konstrukce by v případě volby vhodného zdroje měla zajistit jeho bezproblémový chod. Tyto přístřešky / zákryty jsou cca z 1/2 perforované a umožňují proudění vzduchu. Pevné stěny jsou opláštěny akusticky pohltivým materiálem, perforované stěny žaluziemi. Místění zdrojů v takovéto poloze není nijak výjimečné.

#### **Dotaz / podnět dodavatele č. 2:**

Je možné, aby byl předmětný výtah hydraulický se strojovnou v samostatné místnosti poblíž?

#### **Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že toto řešení není možné.

#### **Dotaz / podnět dodavatele č. 3:**

Budou v okolí přístavby výtahové šachty pro potřeby zařízení staveniště odstraněny i okolní stromy?

#### **Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že kácení stromů za tímto účelem nepovažuje za nezbytné a že jej nepředpokládá.

MUDr. Ivo Rovný, MBA  
ředitel Fakultní nemocnice Brno