

Naše zn.: 2022/ 99178 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 20. 6. 2022

Změna a doplnění zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – Rekonstrukce prostor JIP Kliniky interní, geriatrické a praktického lékařství“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v návaznosti na níže uvedené dotazy a podněty dodavatele ze dne 14. června 2022 mění a doplňuje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz / podnět dodavatele č. 1:

Uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor v pol.č.149 Obklad vnitřní keramický glazovaný.... je chybně spočítaný výkaz výměr. Uchazeč spočítal cca 258m², ve výkazu výměr je uvedeno 204,24m².

Dovolujeme si požádat o provedení kontroly výkazu výměr, případně o opravu výkazu výměr.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele přistoupil k upřesnění výkazu výměr, byly doplněny plochy v m. č. K.14 a K.19 (viz příloha tohoto dokumentu).

Dotaz / podnět dodavatele č. 2:

Uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor chybí položka pro dodávku a montáž revizních dvířek 300/600mm v SDK předstěnách v místech posuvných dveří, ozn. NS 132 viz legenda stavebních úprav.

NS 132	PŘEDSTĚNY Z SDK SYSTÉMU PRO ZAKRYTÍ POJEZDU PŘISAZENÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ. V PŘEDSTĚNĚ BUDE VŽDY VYTVOŘEN SYSTÉMOVĚ VSTUP K ELEKTROPŮHONU REVIZNÍMI DVÍŘKY 300/600. REVIZNÍ DVÍŘKA SE TLAČNÝMI PANTY, PŘESNÁ POLOHY DLE POTŘEBY DODAVATELE DVEŘÍ. U ČELA - OSTĚNÍ DVEŘÍ, VYTVOŘIT ODKLOPNÝ PANEL.
--------	---

Dovolujeme se požádat o provedení kontroly výkazu výměr a případně o doplnění položky do výkazu výměr.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele přistoupil k úpravě výkazu výměr, dotčená položka byla doplněna do soupisu prací (viz příloha tohoto dokumentu).

Dotaz / podnět dodavatele č. 3:

Uchazeč si dovoluje požádat u vnějších výplní ozn.D9, D10, D12, O1 o přesné určení zelené RAL a také o upřesnění, zda zelená barva bude oboustranná (interiér i exteriér), nebo jednostranná, v tomto případě prosíme o upřesnění interiérové barvy.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že barva těchto výplní se musí co nejvíce blížit barvám současných rámců oken. S ohledem na možnosti trhu zadavatel konkrétní RAL neuvádí.

Dotaz / podnět dodavatele č. 4:

Ve výkazu výměr SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor jsou v pol.č.112 venkovní dveře ozn.D9 2ks, ale v PD (výpis výrobků, půdorys) je pouze 1ks těchto dveří.

Uchazeč si dovoluje požádat o upřesnění co platí, případně o provedení opravy výkazu výměr.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele přistoupil k úpravě výkazu výměr (viz příloha tohoto dokumentu).

Dotaz / podnět dodavatele č. 5:

V SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor na v.č.D-101 Půdorys 1.NP-NS a také dle PBŘ mají být dveře ozn.D13 s požární odolností EW30DP3-C2. Ve výkazu výměr a ve výpisu dveří jsou dveře D13 uvedeny bez požární odolnosti.

Uchazeč si dovoluje požádat o upřesnění co platí, případně o provedení opravy výkazu výměr.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele doplnil požadavek na požární odolnost EW30DP3-C2 k položce č. 116 – prvek D/13 (viz příloha tohoto dokumentu).

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno