



POZNÁMKA:

- V CHODBĚ A m.č.210 NUTNO PROVÉST NOVÉ PODHLEDY M600, KDE BUDOU INSTALOVÁNA NOVÁ ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA, V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH BUDOU NOVÁ SVÍTIDLA PŘISAZENÁ
- NA LŮŽKOVÝCH POKOJÍCH BUDOU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY DOPLNĚNÝ SVÍTIDLY "L" PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ, DODAVATELI UPŘESNIT, ŽE SE JEDNÁ O SVÍTIDLA UP LIGHT PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ S OSVITEM SMĚREM NA STROP
- NOČNÍ OSVĚTLENÍ NA CHODBĚ ŘEŠENO SVÍTIDLY, SPINANÉ TLAČÍTKY T1
- V m.č.218 PONECHAT PŮVODNÍ SOUSTAVY, POUZE S NOVÝM NÁPOJENÍM
- VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA JE NÁPOJENA Z ROZVADĚČE RL10.1, ROVNĚŽ TAK I VNITŘNÍ KAZETOVÉ JEDNOTKY. TOTO ZAPOJENÍ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNO, V PŘÍPADĚ POSUVU JEDNOTEK BUDOU KABELY PŘES INSTALAČNÍ KRABICE, PŘÍPADNĚ SPOJKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	REF.Č.	OSVĚTLENOST(lx)	UGR	SKUP.M.	POVRCH STROPU
201	Chodba	61,9	7.3.6	200	22		Kazety 600 / 600 SH = 3200
202	Čajová kuchyňka	14,6	45.6	200	22		SH = 3200
203	Pokoj 2L	17,7	47.3	300	22	1	SH = 3200
204	Pokoj 2L	17,7	47.3	300	22	1	SH = 3200
205	Pokoj 3L	17,7	47.3	300	25	1	SH = 3200
206	Pokoj 3L	17,7	47.3	300	22	1	SH = 3200
207	Pokoj 3L	17,7	47.3	300	19	1	SH = 3200
208	Pokoj 4L	17,7	47.3	300	19	1	SH = 3200
209	Pokoj 1L	17,7	47.3	300	19	1	SH = 3200
210	Přijem pacientů	6,7	7.1.4	200	22	1	Kazety 600 / 600 SH = 2800
211	WC personálu	33,82	7.11.2		19		SH = 3200
212	Výšefořna	9,1	48.1	500 (Ra=90)	19	1	SH = 3200
213	Pracovna lékařů	9,1	46.1	500	19		SH = 3200
214	Sesterna	9,4	46.1	500	22		SH = 3200
215	Herna dětí	10,1	7.1.2	200	22		SH = 3200
216	Sklad	5,2	7.1.2	200	22		SH = 3200
217	Špinavé prádlo	4,9	7.1.2	200	22		SH = 3200
218	Lázeň	9,9	7.1.2	200	22		SH = 3200
219	Úklid	2,3	7.1.2	200	22		SH = 3200
220	Sprcha	1,6	7.1.2	200	22		SH = 3200
221	Předsíň	5,0	7.1.2	200	22		SH = 3200
222	WC	1,5	7.1.2	200	22		SH = 3200
223	WC	1,2	7.1.2	200	22		SH = 3200

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠĚ :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
VNĚJŠÍ VLIVY: DLE PROTOKOLU

Profese: EL	Zpracovatel dílu: Ing. Jaromír Glovina Průšánecká 4, 628 00 Brno Tel: +420 604 328 790 E-mail: glovinaj@gmail.com	Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. JAROMÍR GLOVINA	Vypracoval: ING. JAROMÍR GLOVINA	Kontroloval:
Akce: FN BRNO - PDM OPRAVA ELEKTROINSTALACE ODD. 14-KDCHOT OBJEKT B2 - 2.NP		Zakázkové číslo: JDS 5 - 2022 Datum: 05 - 2022 Stupeň: JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE
Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP OBJEKTU B2	SO 01	Formát: 5 A4
Obsah: UMĚLÉ OSVĚTLENÍ - 2.NP	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D1.04-101