

Naše zn.: 2022/ 103959 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 28. 6. 2022

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – Rekonstrukce prostor JIP Kliniky interní, geriatrické a praktického lékařství“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v návaznosti na níže uvedené dotazy a podněty dodavatele ze dne 23. června 2022 vysvětluje a mění zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz / podnět dodavatele č. 1:

Ve výkazu výměr v listu SO 01 D.1.ARS je u p. č. 145 (Podlaha povlaková z PVC, antistatická, soklík) napsáno, že v 1. PP bude 220,58 m² antistatické PVC. Ve výkresu nového stavu 1. PP je však povrchová úprava podlahy popsána v ploše 220,58 m² jako betonová mazanina. Rádi bychom se zeptali, co tedy platí.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele upravil dotčené půdorysy a výkaz výměr (viz příloha tohoto dokumentu). Ve výkazu výměr byly chybně sečteny výměry, část ploch je se stěrkovou podlahou, část s PVC.

Dotaz / podnět dodavatele č. 2:

Dále bychom se chtěli dotázat na dekor (odstín atd.) vnitřních dveří (D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D15, D16).

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že dekor dveří požaduje světle šedý.

Dotaz / podnět dodavatele č. 3:

Dále bychom pro potřeby korektního nacenění rádi požádali o bližší informace k položce č. 4 v listu SO 01 D.1.ARS (Zesilující karbonové lamely, kotvení, doplňky, detaily).

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že dotazovaná položka a provedení úpravy jsou popsány na výkresech v položce NS – 106. Zde je popsána kvalita, rozsah i způsob provedení a ochrany zesílení.

MUDr. Ivo Ravný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno