

Naše zn.: 2022/ 125573 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 10. 8. 2022

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – Rekonstrukce prostor JIP Kliniky interní, geriatrické a praktického lékařství“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v návaznosti na níže uvedené dotazy dodavatele ze dne 27., 28. a 29. července 2022 a z vlastního podnětu vysvětluje a mění zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz / podnět dodavatele č. 1:

V technické zprávě SLP se píše o aktivních prvcích strukturované kabeláže (switche, Wi-Fi atd.), tyto však nejsou součástí VV. Chtěli bychom se zeptat, zda tyto prvky nemají být součástí CN a máme připravit pouze pasivní část (stejně jako např. u kamer).

- u p. č. 131 bychom se dále rádi dotázali na bližší informace k zástěně sprchového koutu, a sice druh skla této zástěny a rozměry půlených dveří,
- u p. č. 132 by nás zajímala šířka předmětného žlabu.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele potvrzuje, že dotazované aktivní prvky nejsou předmětem veřejné zakázky, a že tedy předmětem veřejné zakázky je skutečně pouze dotazovaná „pasivní část“.

Pokud jde o položku č. 131, zadavatel předpokládá, že je jí míněna položka architektonicko-stavební části, k ní pak uvádí, že (jak je patrné z výkresu), jedná se o stěnu šíře 1,3 m a půlené dveře, tedy 2 * 0,65 m. Sklo průsvitné s neprůhlednou úpravou.

Pokud jde o položku č. 132, zadavatel předpokládá, že je jí míněna položka č. 133 architektonicko-stavební části (a nikoliv č. 132, která již byla dotazována), k ní pak uvádí, že (jak je patrné z výkresu), se jedná o dva kusy, jeden šíře 1,3 m a druhý 1,7 m.

Dotaz / podnět dodavatele č. 2:

Měli bychom dotaz týkající se položky č. 4 listu SO 01 D.1.1 ARS (Zesilující karbonové lamely, doplňky, detaily, D+M).

Na naši první žádost o vysvětlení této položky bylo ve vyjádření zadavatele uvedeno, že se tato položka vztahuje na stavební úpravy popsány ve výkresech, konkrétně v legendě s ozn. NS – 106.

Dle výkazu výměr jde o 10 m² zesilujících karbonových lamelů v 1. NP. Podle výkresu se však jedná o 1. PP. Výkres 1.PP-NS dále znázorňuje, že NS-106 pokrývá mnohem větší plochu, než je ve výkazu výměr uvedeno.

S ohledem na výše zmíněné bychom se rádi dotázali, zda je výměra (včetně jejího přiřazení k 1. NP) ve VV skutečně platná.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že dotazovaný rozdíl ve výměře je zdánlivý, stavební úpravy popsané v legendě s označením NS – 106 jsou ve výkazu výměr „pokryty“ nejen dotazovanou položkou č. 4, ale také položkou č. 18, obě položky dohromady pokrývají celou výměru uvedenou ve výkresech.

Dotaz / podnět dodavatele č. 3:

V projektové dokumentaci je uveden systém ERO Bosch Praesideo. Systém Praesideo však výrobce již nedodává. Nástupcem je systém Praesensa, jež není se systémem Praesideo plně kompatibilní a propojení obou těchto systémů zatím funguje pouze s omezením.

S ohledem na výše zmíněné bychom se chtěli dotázat, jak máme tento evakuační rozhlas ocenit a co v cenové nabídce uvážit.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že dodavatel je v souladu se zadávacími podmínkami povinen dodat řešení kompatibilní se stávajícím ERO zadavatele Bosch Praesideo s tím, že musí komunikovat s EPS Esser

(Honeywell) se systémem LATIS při vyhlášení nebezpečí a musí být propojeno do velína v objektu L v areálu sídla zadavatele. Zároveň však musí být samostatně funkční bez EPS např. při vyhlásování pacienta nebo ohlašování výpadku potrubní pošty (oznamování z velína). Dodavatel je oprávněn nabídnout i rovnocenné řešení (pro případ, že není schopen dodat řešení kompatibilní s Bosch Praesideo), v takovém případě je dodavatel povinen toto řešení propojit s EPS zadavatele a do velína v objektu L v areálu sídla zadavatele.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dále z vlastního podnětu přistoupil k následující změně zadávací dokumentace:

Položka č. 116 výkazu výměru – SLP SO 01 D.1.4.2 SLP:

Optický kabel SMF 12 vláken 9/125 charakteristiky G.652.D a lepší, v provedení LSZH (LS0H), s třídou EuroClass min. B2ca s1 d1 a1. Systémová záruka min. 15let u výrobce. (metr).

byla původně uvedena s měrnou jednotkou „ks“. Měrná jednotka se upravuje na „BM“. Požadované množství (namísto 20 m) nově činí 30 m.

U položky č. 117 výkazu výměru – SLP SO 01 D.1.4.2 SLP je nově blíže specifikována trubička pro slaboproud, původně uvedené množství se z 20 ks se navyšuje na 30 ks:

Chráničky, přichytky, HDPE trubky, záslepky, Mikrotrubička tenkostěnná v provedení se sníženou hořlavostí a bez halogenů (LSHF)

Upravené znění výkazu výměr je uvedeno v příloze tohoto dokumentu.

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno