

Naše zn.: 2022/134289/FNBrno -14.7 – DrR/KI  
Vaše zn.: -

V Brně dne 26. 8. 2022

## **Veřejná zakázka Realizace nových kanceláří pro Centrum informatiky**

Vážení,

zadavatel obdržel dne 22. 8. 2022 dotazy, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

### **Dotaz**

...v zadání není definován čas zálohování z UPS, prosím vyžádejte pro nás tuto informaci u zadavatele

### **Odpověď**

*Čas zálohování z UPS je 1 hodina*

### **Dotaz**

U všech kondenzačních jednotek je v tabulce zařízení uvedeno chladivo R410a, ve výkazu výměr je R410a jen pro pol.č.2.05. Ostatní ve výkazu výměr je chladivo R32. Platí pro vše chladivo R32 ?

### **Odpověď**

*Chladivo R32 bylo v projektu použito u výkonnějších jednotek a chladivo R410A bylo použito pro jednotky nižšího výkonu.*

*Záměna chladiva možná je, ale v kombinaci s kompatibilními jednotkami, které budou ostatními parametry odpovídat specifikaci v projektu*

### **Dotaz**

Pol.č. 2.04 a 2.04a dle výkresu 2 ks, ve VV 1 ks – v cenové nabídce BUDE UPRAVENO PODLE VÝKRESU

### **Odpověď**

*Do cenové nabídky bude počet kusů upraven dle počtu ve výkresu.*

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA  
ředitel FN Brno