

Naše zn.: 2022/ 155727 / /FNBRNO -14.7 – DrR/La  
Vaše zn.: -

V Brně dne 5. 10. 2022

### **Vysvětlení, doplnění a zadávací dokumentace**

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno - Modernizace heliportů - projektová dokumentace“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v návaznosti na níže uvedené dotazy a podněty dodavatelů ze dne 23. září 2022 a 4. října 2022 vysvětluje, doplňuje a mění zadávací dokumentaci následovně:

#### **Dotaz / podnět dodavatele č. 1:**

Jelikož je součástí díla i letecké pozemní zařízení a zadavatel tuto skutečnost mj. uvádí v návrhu smlouvy o dílo v odst. 7.1.d., žádáme zadavatele o úpravu kvalifikačních předpokladů, a to doplněním požadavku – doložení certifikátu opravňující uchazeče k projektování leteckých pozemních zařízení.

#### **Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že požadavky na dodržení leteckých předpisů jsou vymezeny ve vzoru smlouvy a zadavatel nebude přistupovat ke změně požadavků na kvalifikaci.

#### **Dotaz / podnět dodavatele č. 2:**

Žádáme zadavatele o doložení zápisů z kontrol ÚCL s požadavky na úpravy. Informace obsažené v těchto dokumentech pomohou uchazečům přesněji stanovit rozsah díla a tedy i možnost stanovit adekvátní cenu pro zadavatele.

#### **Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel na základě dotazu dodavatele poskytuje následující informace z požadavků „ÚCL“:

Na základě výše uvedených požadavků aktualizovaného předpisu L-14 H je nutné:

1. Vybavit Vámi provozované vyvýšené heliporty bezpečnostním zařízením proti pádu z okraje heliportu podle požadavku předpisu L 14 H, hl. 3, ust. 3.1.32. Jedná se o heliporty LKBG Brno – Bohunice a LKBP Brno – Černá pole.
2. Vybavit Vámi provozované vyvýšené heliporty druhým únikovým východem dle předpisu L 14 H, ust. 6.2.8. Jedná se o heliporty LKBG Brno - Bohunice. MAIN, LKBN Brno – Bohunice RESERVE a LKBP Brno – Černá pole
3. Doložit ÚCL kapacitu hasicího zařízení (voda a hasební výkon pěny) podle požadavku aktualizace předpisu L 14 H, hl. 6, Tab. 6-3 kde systém musí zajistit proud pěny po dobu pěti minut. Pokud kapacita hasicího systému nesplňuje požadavky předpisu L-14 H, hl. 6 tab. 6-3, zajistit navýšení kapacity hasicího systému podle požadavku předpisu L-14 H, hl. 6, tab. 6-3 a podle kategorie požární ochrany heliportu Tab. 6-1. předpisu L 14H (max. délka a šířka trupu největšího provozovaného typu vrtulníku). Jedná se o heliporty LKBG Brno - Bohunice. MAIN, LKBN Brno – Bohunice RESERVE a LKBP Brno – Černá pole.

#### **Dotaz / podnět dodavatele č. 3:**

V rámci prohlídky míst plnění byl zmíněn požadavek na automatické hašení s dálkovou obsluhou personálem „z velína“. Žádáme zadavatele o potvrzení tohoto požadavku, a zda tento systém uvažuje pro všechny tři HEMS.

#### **Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele potvrzuje, že dotčený požadavek se vztahuje ke všem heliportům. Zadavatel zároveň upřesňuje, že v dětské nemocnici (tj. LKBP Brno – Černá pole) ovládání pravděpodobně nebude z velína, ale předběžně z 1 NP budovy, kde je heliport umístěn.

#### **Dotaz / podnět dodavatele č. 4:**

Žádáme zadavatele o informace týkající se připojovacích míst pro hašení, společně se zasláním parametrů

průtoku a tlaku v těchto místech. Tyto informace jsou zásadní pro stanovení náročnosti zpracování projektových dokumentací. Zároveň stanoví stejné podmínky pro uchazeče v rámci výběrového řízení.

#### **Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel na základě dotazu dodavatele poskytuje následující informace:

#### **HEMS 1 obj. S**

	Přetlak	Průtok L/s	Průtok L/min
HS50 č. 1	0,40	3,32	199,2
HS50 č. 2	0,40	3,32	199,2
HS50 č. 3	0,40	3,32	199,2

Zkouška jednotlivě, hydranty jsou napojeny na jedno přívodní potrubí provedení pozink 3". Rozvod připojení jednotlivých systému je na provedení pozink 5/4".

#### **HEMS 2 obj. I**

	Přetlak	Průtok L/s	Průtok L/min	
DN33	0,40	2,69	161,4	Pěnotvorný systém zploštitelnou hadicí 2×20metrů.

#### **HEMS PDM obj. F**

	Přetlak	Průtok L/s	Průtok L/min	
D33	0,40	2,49	149,4	Pěnotvorný hydrantový systém ze stálotvarou hadicí 30 metrů
C52	0,22	2,16	129,6	Standardní hydrant s 20m zploštitelnou hadicí 52 mm

Průtoky jsou uvedeny pro hasební směs před napěněním.

#### **Dotaz / podnět dodavatele č. 5:**

V rámci prohlídky místa plnění HEMS LKBP Černá Pole byl zmíněn požadavek na vyhřívání plochy heliportu. Žádáme zadavatele o potvrzení tohoto požadavku.

#### **Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že požadavek na vyhřívání heliportu se týká HEMS LKBP Černá Pole. Zadavatel v této souvislosti zároveň potvrzuje, že elektrická síť má na nové vyhřívání dostatečnou kapacitu.

#### **Dotaz / podnět dodavatele č. 6:**

Součástí ZD je příloha č. 1 – vzor smlouvy.

V čl. 2 je definováno, že se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce a cílem je vybavení heliportů bezpečnostním zařízením proti pádu, požárně bezpečnostní řešení (např. únikové východy, stabilní hasicí zařízení), značení heliportů a úprava povrchů odpovídající předpisům Úřadu pro civilní letectví, osvětlení heliportů (dovybavení), které jsou v rámci heliportů provozovány pouze v denním režimu. V rozporu s tím je pak předmětem smlouvy dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace.

Uchazeč považuje zadání za zmatečné, neboť není jasné, zda jsou součástí i stavební práce a dodávka vybavení heliportu dle čl. 2 a požaduje přesné definování předmětu VZ a stanovení rozsahu požadovaných činností. Dále žádáme o upřesnění stávajícího stavu heliportů, aby bylo možné nacenit rozsah potřebné modernizace.

#### **Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel k první části dotazu uvádí, že předmětem veřejné zakázky jsou projekční práce a související služby vymezené v čl. 3.1 a 3.2 dotčeného vzoru smlouvy. V čl. 2 vzoru smlouvy není vymezen předmět smlouvy, potažmo veřejné zakázky, ale (zejména) účel smlouvy, tj. mimo jiné zpracování podkladů pro realizaci (navazujícího) zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce.

Pokud jde o upřesnění stávajícího stavu heliportů, zadavatel za tímto účelem umožnil prohlídku místa plnění, která již proběhla. Zadavatel s ohledem na svůj zájem zajistit co možná nejširší hospodářskou soutěž umožní **opakovanou prohlídku místa plnění dne 12. 10. 2022 v 9:00 hodin**. Sraz účastníků bude u recepce v přízemí budovy L, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Prohlídky místa plnění se mohou účastnit statutární zástupci účastníků zadávacího řízení nebo jejich zástupci (z kapacitních důvodů nejvýše dvě osoby za každého účastníka zadávacího řízení).

Lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 98 odst. 4 zákona a § 99 odst. 2 zákona prodlužuje a nově končí **dne 27. 10. 2022 09:00 hodin**. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne dne 27. 10. 2022 v 09.00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

MUDr. Ivo Rovný, MBA  
ředitel Fakultní nemocnice Brno