

Naše zn.: 2022/159039/ FNBRNO -14.7 – DrR/La  
 Vaše zn.: -

V Brně dne 11. 10. 2022

## Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – rekonstrukce JIP kliniky IGEK“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 99 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“), v návaznosti na níže uvedené dotazy a podněty dodavatele ze dne 6. října 2022 vysvětluje a mění zadávací dokumentaci následovně:

### Dotaz / podnět dodavatele č. 1:

Ústřední vytápění – Ve výkazu výměr chybí vyvažovací ventil 6/4", s vypouštěním ks 1 a vyvažovací ventil 5/4", s vypouštěním ks 1.

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr.

### Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k podnětu dodavatele uvádí, že v návaznosti na něj přistoupil k požadovanému doplnění (viz příloha).

### Dotaz / podnět dodavatele č. 2:

Zdravotechnika – Ve výkazu výměr chybí množství u pol. č. 32

|    |              |                                    |     |         |
|----|--------------|------------------------------------|-----|---------|
| 32 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 0,00000 |
|----|--------------|------------------------------------|-----|---------|

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr.

### Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k podnětu dodavatele uvádí, že v návaznosti na něj přistoupil k požadovanému doplnění (viz příloha).

### Dotaz / podnět dodavatele č. 3:

Zdravotechnika – Ve výkazu výměr chybí rohové ventily pro stojánkové baterie.

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr.

### Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k podnětu dodavatele uvádí, že v návaznosti na něj přistoupil k úpravě popisu položek stojánkových baterií (viz příloha)

### Dotaz / podnět dodavatele č. 4:

ASŘ – Malby, obklady

Ve výkazu výměr je položka č. 54 duplicitní, jelikož je obsažena v pol. č. 198.

|    |              |                                     |    |          |
|----|--------------|-------------------------------------|----|----------|
| 54 | 711212111RX1 | Penetrace podkladu nátěrem na stěny | m2 | 24,37500 |
|----|--------------|-------------------------------------|----|----------|

D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :

15NP :

B1 :

m15.19 : 10,47\*2,5 26,17500

-0,9\*2 -1,80000

|     |              |                                                 |    |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|----|-----------|
| 198 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr | m2 | 287,60003 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|----|-----------|

m15.19 : 10,47\*2,5 26,17500

-0,9\*2 -1,80000

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

**Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že položka 54 je „příplatek“ za provedení penetrace pro aplikaci hydroizolační stěrky stěn.

**Dotaz / podnět dodavatele č. 5:**

ASŘ – Systém generálního klíče

Ve specifikaci systému generálního klíče je uvedeno, že jde o začlenění do stávajícího systému.

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci stávajícího systému generálního klíče – typ, ozn.

**Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel k podnětu dodavatele uvádí, že:

- 1) Generální klíč - přístupová práva do všech cylindrických vložek řešených v projektu;
- 2) 3 sady Hlavního klíče - přístupová práva do předem definovaných cylindrických vložek – v PD JIP, denní stacionář, inspekční pokoje;
- 3) Vlastní klíč - má přístupová práva pouze do jediné konkrétní cylindrické vložky.

Lhůta pro podání nabídek se v souvislosti se shora uvedenými změnami zadávací dokumentace prodlužuje **do 11. 11. 2022 9:00 hodin**. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne 11. 11. 2022 v 9:00 hodin.

MUDr. Ivo Rovný, MBA  
ředitel Fakultní nemocnice Brno