

Naše zn.: 2022/166157/FNBRNO – DrR/KI
Vaše zn.:

V Brně dne 25. 10. 2022

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – rekonstrukce JIP kliniky IGEK“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“), v návaznosti na níže uvedené dotazy a podněty dodavatele ze dne 10. října 2022 vysvětluje a mění zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz / podnět dodavatele č. 1:

Prosíme o upřesnění přesného typu UPS (označení výrobku) + přesný typ baterií. Baterie jsou uloženy v batteryboxu a aku kapacity 100Ah mohou mít od různých výrobců různé rozměry a je možné, že se do stávajícího akuboxu nevejdou. Navíc je nutné v UPS provést přenastavení údajů o bateriích, aby náhodou nehlásila chybné údaje uživateli.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele upřesňuje UPS zadavatele, jedná se o Schrack USML 20 kVA. Dodaná baterie tak musí být s touto UPS kompatibilní. Zadavatel v této souvislosti dále uvádí, že baterie jsou umístěny v kovovém regálu a je pro ně dostatečné místo.

Lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 98 odst. 4 zákona a v souvislosti se změnami zadávací dokumentace prodlužuje do 16. 12. 2022 9:00 hodin. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne 16. 12. 2022 v 9:00 hodin.

MUDr. Ivo Ravný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno