

Naše zn.: 2022/166149/FNBRNO – 14. 7 – DrR/KI  
Vaše zn.: -

V Brně dne 25. 10. 2022

### Vysvětlení zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – rekonstrukce JIP kliniky IGEK“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“), v návaznosti na níže uvedený dotaz dodavatele ze dne 12. října 2022 vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

#### Dotaz / podnět dodavatele č. 1:

Dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace, a to o upřesnění, zda má být rozvaděč R15IP.1 proveden v požární úpravě.

#### Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že rozvaděč má být proveden v požární úpravě podle požadované specifikace rozvaděče:

### RIP15.1

modulární rozvaděč zapuštěný do stěny, přístrojový rošt

ŠxVxHL 1000x1800x240+1000x1800x240+800x1800x240+800x1800x240 (jmenovité rozměry)

IP40/20

krycí panely v jedné rovině

povrchová úprava šedá RAL 7035

přívody kabely shora

vývody kabely nahoru

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3 NPE AC 400 V / TN-S

2PE AC230V/IT-Z,V

Vedle rozvaděče ZIS a VDO jsou umístěny transformátory ZIS

PROVEDENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI300P1-S

|                                                                                     |                                           |                                                   |                            |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| Oddělení<br>Elektro                                                                 | Zodpovědný projektant<br>Ing. Jan Novotný | Druh dokumentu<br>Výkres rozvaděče                | Status dokumentu<br>Vydáno |                      |            |
|  | Vypracoval<br>Ing. Jan Novotný            | Název, doplňující název<br>FN BRNO                | Číslo dokumentu<br>Elektro |                      |            |
|                                                                                     | Kontroloval<br>Ing. Petr Lavička          | REKONSTRUKCE JIP KLINIKY IGEK<br>Rozvaděč R15IP.1 | Změna                      | Datum vydání<br>2022 | List<br>34 |

Lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 98 odst. 4 zákona a v souvislosti se změnami zadávací dokumentace prodlužuje do 16. 12. 2022 9:00 hodin. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne 16. 12. 2022 v 9:00 hodin.

MUDr. Ivo Rovný, MBA  
ředitel Fakultní nemocnice Brno

Vyřizuje: v. z. Mgr. Petra Kaldová, tel. 532 233 445, [Kaldova.Petra@fnbrno.cz](mailto:Kaldova.Petra@fnbrno.cz)