

Naše zn.: 2022/167638/FNBRNO – 14.7 – DrR/KI
 Vaše zn.:

V Brně dne 25. 10. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – rekonstrukce JIP kliniky IGEK“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“), v návaznosti na níže uvedený dotaz dodavatele ze dne 20. a 21. října 2022 vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz / podnět dodavatele č. 1:

Poprosil bych o specifikování systému nouzového osvětlení, preferovaného typu svítidel a designu koncových prvků – vypínačů.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že systém nouzového osvětlení musí být kompatibilní se stávající centrálou zadavatele CEAG ZS-S. Zadavatel dále uvádí, že v suterénu dotčené budovy je stávající centrální baterie nouzového osvětlení pro celý objekt. V rámci veřejné zakázky bude doplněna karta do centrály NO (viz popis Technická zpráva a rozpočet).

Pro výpočet umělého osvětlení byla jako referenční výrobek vhodný pro daný projekt využita světla Hormen (nejedná se však o požadavek zadavatele).

Vypínače a zásuvky musí být provedení pro zdravotnictví (jak je ostatně popsáno v rozpočtu). Zejména u zásuvek je pak důležité, aby byly dodrženy požadavky projektové dokumentace týkající se požadavků na barevnost.

Dotaz / podnět dodavatele č. 2:

Ve VV oddílu slaboproud jsou následující položky:

139	Switch 48portů bez PoE	2,00000	ks
	do nového racku RD L15a :		
	2	2,00000	
140	Switch 48portů bez PoE	2,00000	ks
	do nového racku RD L15a :		
	2	2,00000	
141	Stackovací modu pro aktivní prvky	4,00000	ks
	do nového racku RD L15a :		
	4	4,00000	
142	modul 10GBASE-LR 10G 1310nm	8,00000	ks
	do nového racku RD L15a :		
	8	8,00000	
143	Licence pro aktivní prvek	4,00000	ks
	do nového racku RD L15a :		
	4	4,00000	

Tyto komponenty mají být dle technické zprávy D1.01.07-001 kompatibilní se stávající Cisco originální řadou. Popisy položek jsou příliš obecně zadané a domníváme se, že dokonce některé komponenty chybí. Prosíme o jejich upřesnění.

Vyjádření zadavatele

Zadavatel k dotazu a podnětu dodavatele předně uvádí, že v návaznosti na ně přistoupil v části D.1.01.07 k opravě přesmyčky v označení datového rozvaděče DR (bylo uvedeno RD) a u položky číslo 140 k opravě popisu (viz přílohy tohoto dokumentu).

Zadavatel k položkám č. 139–143 dále uvádí. Položky se týkají nového racku DR L15a, který musí být plně kompatibilní se stávajícím DR L15, oba dva budou dočasně fungovat současně. Pro odstranění pochybností uvádíme parametry stávajícího DR L15 – příloha D1.01.07 specifikace.

Lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 98 odst. 4 zákona a v souvislosti se změnami zadávací dokumentace prodlužuje do 16. 12. 2022 9:00 hodin. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne 16. 12. 2022 v 9:00 hodin.

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno