

Naše zn.: 2022/ 171524 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 2. 11. 2022

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – Rekonstrukce prostor JIP Kliniky interní, geriatrické a praktického lékařství“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“), v návaznosti na podnět poskytovatele dotace vysvětluje a mění zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz / podnět dodavatele č. 1:

V příloze č. 3 zadávací dokumentace D.1.4.2 Elektro – slaboproud položkového rozpočtu uvádíte:

V dílu: M22.7 Elektrická požární signalizace EPS

Položka:

619 – Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby, včetně zapracování aktivních bodů;

620 – Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby, včetně zapracování aktivních bodů (integrace EPS do systému LATIS);

621 – Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci v psychiatrii, vyhledání detailní trasy);

622 – Doplnění SW v ústředně EPS pro ovládání ERO, MaR, silnoproudu;

623 – Provedení reálného očíslování čidel dle místností v LATIS i v reálu na stavbě;

Dotaz č. 1

Musí být provedeny požadované úpravy a zásahy do stávajícího integrovaného systému střežení ASSET a LATIS odborně způsobilou firmou s autorizací od firmy Trade FIDES, a.s. vlastníka patentu LATIS?

Dotaz č. 2

Požaduje zadavatel v rámci podání nabídek doložení certifikátu na implementaci do systému LATIS? Pokud tento certifikát účastník zadávacího řízení nevlastní, je možné doložit poddodavatelskou smlouvu vztahující se přímo k realizaci této veřejné zakázky a certifikát na implementaci do systému LATIS některé z autorizovaných firem disponující požadovanou certifikací?

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na shora uvedené dotazy dodavatele přistoupil ke změně zadávací dokumentace, položky 619, 620, 622 a 623 nebudou předmětem veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky tak je dodání EPS kompatibilního s LATIS (využívaného zadavatelem) bez integračních prací vymezených těmito položkami. Dodavatel je zároveň povinen poskytnout k této integraci potřebnou součinnost. Upravené znění výkazu výměr je uvedeno v příloze tohoto dokumentu.

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno