



HZSBX008CM9V



## Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

krajské ředitelství  
Štefánikova 32, 602 00 Brno

Č. j.: HSBM- 3399-2/2021  
Datum: 15. 7. 2021  
Vyřizuje: plk. Ing. Luděk Vrána  
Tel.: 950 639 101  
E-mail: ludek.vrana@firebrno.cz  
Počet stran: 2  
Počet příloh: 1/PD

Adresát:  
Staviař - požární bezpečnost  
staveb s.r.o.  
Kabátníkova 105/2  
602 00 Brno

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

**Název stavby:**  
Rekonstrukce JIP KIGOPL

**Místo stavby:**  
Jihlavská 340/20, Bohunice, Brno  
k. ú.: Bohunice, parc. č. 1284

**Stavebník:**  
Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705,  
Jihlavská 340/20, Bohunice, Brno 62 500

**Předložená dokumentace:**  
projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení  
ověřil: *Jakub Tichý, ČKAIT 1006512*  
datum: 03/2021

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 28. 6. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

**Odůvodnění:**

HZS JMK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:  
název: *Rekonstrukce JIP KIGOPL*  
vypracoval: *Ing. Libor Fiala*,  
ověřil: *Ing. Blanka Hacková, ČKAIT 1003750*  
datum: *05/2021*

Popis stavby:

*Jedná se o úpravy v pavilonu D.*

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JMK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Otisk úředního razítka

HZS Jihomoravského kraje  
úsek prevence a CNP  
614 00 Brno, Zubatého 1  
pracoviště Štefánikova 32  
plk. Ing. Luděk Vrána  
vedoucí oddělení  
úřední osoba