



Legenda místností KIGOPL				
Č.M.	Název	Plocha	Podhled / Strop	S.V. [mm]
K.01	ZÁDVEŘÍ	1,85	MINER 600/600HYGIENE	3150
K.02	CHODBA	16,94	MINER 600/600HYGIENE	3000
K.03	SESTERNA	14,12	MINER 600/600HYGIENE	3150
K.04	VRCHNÍ SESTRA	8,10	MINER 600/600HYGIENE	3150
K.05	LÉKAŘ	10,82	MINER 600/600HYGIENE	2438
K.06	WC M.	1,80	MINER 600/600HYGIENE	2600
K.07.1	WC SESTRY	4,02	MINER 600/600HYGIENE	2600
K.07.2	SPRCHA SESTRY	2,86	MINER 600/600HYGIENE	2600
K.08	KUCHYNĚ	5,83	MINER 600/600HYGIENE	3000
K.09	KOUP. PAC.	4,66	MINER 600/600HYGIENE	2600
K.10	JIPZL	36,37	MINER 600/600HYGIENE	3550
K.11	JIPZL	23,97	MINER 600/600HYGIENE	3550
K.12	JIPZL	23,97	MINER 600/600HYGIENE	3550
K.13	JIPZL	36,98	MINER 600/600HYGIENE	3550
K.14	PRACOVNA	38,80	MINER 600/600HYGIENE	3550
K.15	MYTÍ	4,35	MINER 600/600HYGIENE	3200
K.16	SKLAD	7,56	MINER 600/600HYGIENE	3200
K.17	CHODBA	4,34	MINER 600/600HYGIENE	3000
K.18	SKLAD	13,11	MINER 600/600HYGIENE	3000
K.19	AMBUL.	20,37	MINER 600/600HYGIENE	3150
K.20	ZÁDVEŘÍ	Not Placed	MINER 600/600HYGIENE	0
K.21	STUDY	14,97	MINER 600/600HYGIENE	3000
K.22	CHODBA	8,40	MINER 600/600HYGIENE	2438
K.23	KRČEK	18,81	MINER 600/600HYGIENE	2250
K.24	VÝTAH	9,41	NEREZ PLECH	12700

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
: 1 PE AC 230V/IZIS
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTÝ
OCHRANA PŘI PORUŠĚ :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
POSPJOVÁNÍM
VNĚJŠÍ VLIVY: VIZ PROTOKOL

0,000 = 1.NP - MÍSTNÍ SYSTÉM
generální projektant

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt

HIP Ing. Marek Vrba

stavebník Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno

místo stavby Jundrovská 1116/51, Brno 624 00

vypracoval ing. Jaromír Glovina

kontroloval Ing. Marek Vrba

zodp. projektant ing. Jaromír Glovina

projektant částí

pare číslo

dokument A-21-346

datum 05 / 2021

formát A4

stupeň DPS

revize 00

název stavby KIGOPL

objekt SO 01 - REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR

část

měřítka 1:50

číslo přílohy D.1.4.1

TECHNOLOGICKÁ INSTALACE - 1.NP