



RMS 0.1

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ RAK – 1 POLE
600/2000/400
IP55/20– SCHRACK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – RAL 7035
PŘÍVOD KABLEM SHORA
VÝVODY KABELY NAHORU

NAPÁJECÍ SYSTÉM: ZÁKLADNÍ NAPÁJENÍ= MDO
NÁPISY U SIGNÁLEK :
HL 1 – HLAVNÍ JISTIČ ZAPNUT
PODSTAVEC POD ROZVADĚČ 100mm
OCHRANA PODLE ČSN 3320000–4–41ed3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVADOVÁ SOUSTAVA:
3 NPE AC 400V/TN–S

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ING. MAREK VRBA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAROMÍR GLOVINA	
INVESTOR:	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO	
REKONSTRUKCE JIP KIGOPL SO–01 REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVA D		DATUM 05/2021
		STUPEŇ GPS
		ZAK. ČÍSLO A–21–346
		MĚŘÍTKO
ROZVADĚČ RMS0.1		D.1.4.1.8

