

Naše zn.: 2022/ 186918 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 28. 11. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – rekonstrukce JIP kliniky IGEK“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“), „), v návaznosti na níže uvedený dotaz dodavatele ze dne 23. listopadu 2022 vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz / podnět dodavatele č. 1:

V zadávací dokumentaci, zveřejněném výkazu výměr v části 1VON pol jsou uvedeny položky pro validaci čistých prostor ve 14. NP a 15. NP:

25 14NP Validace čistých prostor 14.NP – provede odborná firma Soubor 1,00000

26 15NP Validace čistých prostor 15.NP – provede odborná firma Soubor 1,00000

V zadávací dokumentaci - podkladech jak stavby, tak i VZT, se projekt týká pouze části čistých prostor v 15. NP, skutečně má být součástí předmětu veřejné zakázky i validace čistých prostor ve 14. NP? Dle zveřejněného výkresu půdorysu D1.01.01-101 - 14.NP nový stav se zde žádný čistý prostor k validaci nevyskytuje. Žádáme zadavatele o vysvětlení požadavku validace na prostory 14.NP.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele potvrzuje, že předmětem veřejné zakázky je validace čistých prostor jak v 15. NP, tak ve 14. NP. Rozsah validace 14. NP je vymezen dotčeným výkresem „D1.01.01-101 Půdorys 14.NP - nový stav“ označením B07, B08 a B09 (viz legenda výkresu). Pro úplnost zadavatel uvádí, že rozsah validace čistých prostor 15. NP je v celém rozsahu prostor stavby, vždy vztažena k jednotlivým okruhům vzduchotechniky.

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno