



	NAZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHEMA	PÓLU	KRYTÍ
	vyplnač č. 1, pod omítku	230	10	1	1	IP20
	přepínač č. 5, pod omítku	230	10	5	1	IP20
	přepínač č. 6, pod omítku	230	10	6	1	IP20
	vyplnač č. 1, pod omítku	230	10	1	1	IP44
	přepínač č. 6, pod omítku	230	10	6	1	IP44
	Elektroinstalační krabice, provedení na omítku					IP54
	tláčiko č.1/0, pod omítkou s doutnavkou	230	10	1/0	1	IP44
	Detektor přítomnosti stropní, 360°	230	10			IP20
	kabelová trasa uložena v nosné liště svítidel					

Poznámka:
Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY-J(O), uložené pod omítkou nebo v podhledu v kabelovém žlabu.
Vypínače budou instalovány 1,2m nad podlahou, pokud nebude stanoveno jinak.
Vypínače budou v provedení na omítku.

Napěťová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-S
Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Doplňková ochrana: proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
doplňkové ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

REV.	POPIS/DESCRIPTION	DATUM/DATE	VYPRACOVAL/DRAWN BY
a	Popis	DD.MM.RRRR	Vypracoval

	BKB Metal, a.s. Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava, Česká republika www.bkbmetal.cz	VYPRACOVAL/DRAWN BY KONTROLOVAL/CHECKED BY VEDOUcí PROJEKTU/PROJECT MANAGER	VLADIMÍR HOCHMANN ING. JAROSLAV HOLÁŇ ING. DANIEL RYBA
	TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVEM SPOLEČNOSTI BKB METAL, A.S. A JEZ JEHO PÍSEMNÝ SOUHLASU NESMÍ BÝT POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. / THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL, A.S. AND WITHOUT ITS WRITTEN PERMISSION MAY NOT BE PROVIDED TO THIRD PARTIES.		

INVESTOR	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO	DATUM/DATE	10/2022
PROJEKT/PROJECT	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu	STUPĚN/PHASE	DSP
ČÁST/PART	D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika I. Etapa	MĚŘÍTKO/SCALE	1:75
		JEDNOTKY/UNITS	mm
		FORMÁT/FORMAT	A1
		POČET A4/NO. OF A4	8
		ZAKÁZKA/CONTRACT	22-5014-01
NAZEV/TITLE	I. Etapa - Provizorní kuchyň - osvětlení Půdorys 1.NP	ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	BKB-1-10857
		REV.	